

Prin prezenta, sa examinat oferta prezentată de către Power Logistics cu referire la corespunderea specificații tehnice solicitate de către Aeroportul Internațional Chișinău și cea prezentată de către ofertant, și Vă comunică următoarele:

- Producătorul ETT are o practică de *producere a generatoarelor de 5 (cinci) ani*. Solicitarea a fost de *minimum 15 ani*;
- Componentele de bază motor-alternator sunt de *producători diferiți*. Solicitarea a fost de *acelaș producător*;
- Modulul monitorizării de la distanță a parametrilor generatorului *este opțional*. Solicitarea a fost sa fie *preconfigurat din fabrică*.

Nu este stipulat nimic despre:

- Inversorul de sursă sau anclanșatorul automat a rezervei.
- Pe site-ul oficial al producătorului generatorului ETT nu se găsește informația despre o linie de asistență tehnică privind instalarea, mentenanța și cazurile de avarie.