

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1600415934893 din 01.10. 2020

Denumirea procedurii de achiziție: *Aparate de aer condiționat inclusiv demontarea și montarea*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Pro-ducă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Aparate de aer condiționat 9000BTU, inclusiv demontarea și montarea							
397100-2	Aparate de aer condiționat 9000 BTU	XDL2 6R	Italia	Advantix S.p.A Italia	<p>Echipamentul oferit trebuie să fie nou, produs în serie și să fie de o marcă notorie.</p> <p>Aparat de aer condiționat -9000 BTU.</p> <p>Tip Perete.</p> <p>Regim funcționare: Răcire/Încălzire.</p> <p>Diapazon de funcționare: -15°C + 46 °C.</p> <p>Eficiență energetică : A++.</p> <p>Nivel de presiune sonoră interioara/exterioara: de la 21/45 dBA.</p> <p>Tehnologie: Inverter.</p> <p>Productivitate:</p> <p><input type="checkbox"/> Răcire de la 1.3/4.0 kW. ;</p> <p><input type="checkbox"/> Încălzire de la - 1.3/4.0 kW.</p> <p>Eficiența Sezoniera:</p> <p><input type="checkbox"/> SEER de la 6 ; SCOP de la 4.</p> <p>Demontarea aparatelor existente.</p> <p>Montarea aparatelor de aer condiționat noi.</p> <p>Traseu frigorific pînă la 7 metri pentru fiecare unitate.</p>	<p>Aparat de aer condiționat -9000 BTU.</p> <p>Tip Perete.</p> <p>Regim funcționare: Răcire/Încălzire.</p> <p>Diapazon de funcționare: - 15°C + 50 °C.</p> <p>Eficiență energetică : A++.</p> <p>Nivel de presiune sonoră interioara/exterioara: de la 21/40 dBA.</p> <p>Tehnologie: Inverter.</p> <p>Productivitate:</p> <p><input type="checkbox"/> Răcire de la 1.2/4.0 kW. ;</p>	Nu se aplică

					<p>Demontarea/montarea precum și materialele necesare vor fi incluse în prețul echipamentului oferit.</p> <p>Garanție la aparatele de aer condiționat - minim 3 ani.</p> <p>Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maximum 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător . Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p> <p>În cazul imposibilității reparării echipamentului defectat, Vânzătorul se obligă să-l schimbe pe altul nou.</p> <p>Deservirea garantată include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.</p>	<p><input type="checkbox"/> Încălzire de la - 1.3/4.0 kW.</p> <p>Eficiența Sezoniera:</p> <p><input type="checkbox"/> SEER 6,2 ; SCOP 4,2.</p> <p>CONFORM ANEXEI nr.1 Atasate Specificatii ,Date tehnice MAXA MX3 Qanik</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Slutu Igor În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: _____ TRESMUS GRUP SRL _____ Adresa: __mun.Chisinau, str-la Postei 9/1