

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1713260363359 (21214699 din 16.04.2024) din 26.04.2024</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică și reparatia aparatelor de aer conditionat pentru anul 2024</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat				1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.	La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat sunt prevazute urmatoarele proceduri: 1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea

				13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 14. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 17. Verificarea tensiunii electrice. 18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 19. Diagnostica blocurilor electronice. 20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate	eventualelor scurgeri. 14. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 17. Verificarea tensiunii electrice. 18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 19. Diagnostica blocurilor electronice. 20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate Locațiile conditionerelor- conform Caietului de sarcini.
Servicii de reparație a aparatelor de aer condiționat				1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific) 2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor) 3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor). 4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor). 5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor). 6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare. 7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).	Serviciile de reparație a aparatelor de aer condiționat vor include: 1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific) 2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor) 3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor). 4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor). 5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor). 6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare. 7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66