

Denumirea operatorului economic	Enerteh-V.S.	
IDNO	1003600018830	
Adresa poștală completă	2068, Chișinău, str. Miron Costin, 25, of. 102	
Numărul de telefon	+37369104417	
Adresa de e-mail	enerteh@mail.ru	
Cod TVA	0401227	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	Cod bancii AGRNMD2X437 B.C.MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. sucursala ”Miron Costin Business Centru” IBAN MD92AG000000022514891347	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	_____	Chirita Andrei (Administrator)
	(Director)	

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-160/07-26 Descărcătoare în asortiment

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei fără TVA	Suma, Lei cu TVA
Lot 1: Descărcătoare în asortiment							
1	Descărcător cu oxizi metalici 35 kV	6	buc	5565,00	6678,00	33390,00	40068,00
2	Descărcător cu oxizi metalici 10 kV	108	buc	1575,00	1890,00	170100,00	204120,00
Total Lot 1						203490,00	244188,00
Total ofertă						203490,00	244188,00

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

203490,00 (Doua sute trei mii patru sute nouazeci) lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă **de 40698,00** lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare (termen de livrare acceptat: maxim 120 zile din data semnării contractului): **120 zile zile din data semnării contractului,**

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de garanție oferat (Perioada de garanție minimă acceptată de Beneficiar se compune din două termene și anume: a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării; b) perioada de garanție în

exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune în condițiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul precedent. Dacă PIF-ul s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanție va fi de minim 24-N luni, unde „N” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare):

minim 12 luni de la data livrării; b) perioada de garanție în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune în condițiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul precedent.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 12.07.2026

Chirita Andrei, Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 2

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **SRL „Enerteh-V.S.”**

2. Codul fiscal: 1003600018830

3. Adresa sediului central: **or. Chisinau, str. Mirin Costin, 25 of.102**

E-mail: _____

5. Decizia de înregistrare **MD 005912 30.04.1999 Camera inregistrari de stat**
(numărul, data, înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: **comert cu riidicata, utilajului si materialilor destinate companiilor din cectorul energetic**

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) **Nu detinem**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **Nu detinem**

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: **Nu detinem**

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț **2 786,3 mii lei 31.12.2025**

(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic 4 persoane, din care muncitori 1 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, din care muncitori 1 persoane, inclusiv: **Manager, economist, contabil, sofer-expeditor**

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 180,00 mii lei

14. Dotare tehnică: **autovehicul**
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul **2025** **12 250,2** mii lei

Anul **2024** **13 783,8** mii lei

Anul **2023** **9 687,0** mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic **4 292,5** mii lei,
inclusiv: față de buget **00,0** mii lei

Data completării: 12.07.2026

Chirita Andrei, Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 3

Enerteh-V.S.

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-160/07-26 Descărcătoare în asortiment**

Subsemnatul, Chirita Andrei, reprezentantul legal al SRL Enerteh-V.S.,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: **Descărcătoare în asortiment**

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică,

nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 12.07.2026

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Chirita Andrei, Administrator

Anexa 4.1

Fișa tehnică (descărcătoare 35 kV)

FIȘA TEHNICĂ DESCARCĂTOARE CU OXIZI METALICI 35 kV				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
PRODUCĂTOR		Tyco Electronics Connectivity		
TIP		BOW-OCP2-41M-NFF		
ȚARA DE ORIGINE		India		
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		un	6	6
1	CONDIȚII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC			
1.1	Tensiunea nominală a sistemului	kV	35	35
1.2	Tensiunea cea mai ridicată a rețelei	kV	40,5	40,5
1.3	Frecvența nominală	Hz	50	50
1.4	Modul de conectare a neutrului rețelei		izolat	izolat
1.5	Durata defectelor cu pământul	ore	minimum 2	
1.6	Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj	kA	20	20
1.7	Valoarea și durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă între faze timp	s	1-10	1-10
2	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
2.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	-60 / +60
2.2	Radiația solară maxima	kW/m ²	1,1	1,1
2.3	Locul de montaj		exterior	exterior
2.4	Altitudine	m	≤1000	≤1000
2.5	Umiditatea relativă a aerului	%	100	100
2.6	Grosimea stratului de gheață	mm	24	24
2.7	Clasa seismică conform MSK 64		8	8
3	CARACTERISTICI ELECTRICE			
3.1	Tensiunea nominală (Ur)	kV	≥50	≥51,25
3.2	Tensiunea de funcționare continuă (Uc)	kV	≥40	≥41

3.3	Stabilitatea la supratensiuni temporare			
	la 1 secundă	kV	$\geq 1,31 U_c$	$\geq 1,43 U_c$
	la 10 secunde	kV	$\geq 1,25 U_c$	$\geq 1,35 U_c$
3.4	Curentul nominal de descărcare (unda 8/20 μ s)	kA	≥ 10	≥ 10
3.5	Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 μ s)	kA	≥ 100	≥ 100
3.6	Clasa de descărcare		DH	DH
3.7	Curent rectangular, unda 2000 μ s	Amax	≥ 700	≥ 530
3.8	Clasa limitatorului de presiune	kA	≥ 20	≥ 20
3.9	Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20 μ s la 10 kA	kV	≤ 136	$\leq 132,8$
3.10	Tensiunea reziduală la impuls de comutație 30/60 μ s la 500A	kV	≤ 108	$\leq 106,1$
3.11	Nivelul descărcărilor parțiale la 1,05 Un	pC	≤ 10	≤ 10
4	CONDIȚII CONSTRUCTIVE SOLICITATE			
4.1	Tipul constructiv		cu ZnO fără eclatoare	cu ZnO fără eclatoare
4.2	Protecția anticorozivă părților metalice		Da	Da
4.3	Carcasă cu izolație din cauciuc siliconic		Da	Da
4.4	Linia de fugă specifică	cm/kV	$\geq 2,25$	$\geq 3,1$
4.5	Momentul minim de rupere continuu	Nm	≥ 250	350
4.6	Momentul minim de rupere temporar	Nm	≥ 250	350
4.7	Tipul racordului		flexibil	flexibil
4.8	Cleme de racordare la circuit incluse		Da	Da
4.9	Fixarea pe suport		legat la pământ	legat la pământ
5	ÎNCERCĂRI			
5.1	Încercări de tip conform IEC 60099 și capitolul 5 al ST		Da	Da
5.2	Încercări individuale conform IEC 60099 și capitolul 5 al ST		Da	Da
5.3	Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025		Da	Da
6	CONDIȚII DE ASIGURARE A CALITĂȚII			
6.1	Condiții de asigurare a calității conform ISO 9001,		Da	Da
7	CONDIȚII DE FIABILITATE			
7.1	Durata minimă de viață garantată	ani	30	30
7.2	Disponibilitatea minimă	%	99,95	99,95

Furnizor Enerteh-V.S.

Semnătura

Anexa 4.2
Fișa tehnică (descărcătoare 10 kV)

FIȘA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizor)
PRODUCĂTOR		Tyco Electronics Connectivity		
TIP		BOW-OC2-12S-NFF		
ȚARA DE ORIGINE		India		
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		un	108	108
1	CONDIȚII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC			
1.1	Tensiunea nominală a sistemului	kV	10	10
1.2	Tensiunea cea mai ridicată a rețelei	kV	12	12
1.3	Frecvența nominală	Hz	50	50
1.4	Modul de conectare a neutrului rețelei		izolat	izolat
1.5	Durata defectelor cu pământul	ore	minimum 2	minimum 2
1.6	Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj	kA	20	20
1.7	Valoarea și durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă între faze timp	s	1 - 10	1 - 10
2	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
2.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	-60 / +60
2.2	Radiația solară maxima	kW/m²	1,1	1,1
2.3	Locul de montaj		exterior	exterior
2.4	Altitudine	m	≤1000	≤1000
2.5	Umiditatea relativă a aerului	%	100	100
2.6	Grosimea stratului de gheață	mm	24	24
2.7	Clasa seismică conform MSK 64		8	8
3	CARACTERISTICI ELECTRICE			
3.1	Tensiunea nominală (Ur)	kV	≥ 15	≥ 15
3.2	Tensiunea de funcționare continuă (Uc)	kV	≥ 12	≥ 12
3.3	Stabilitatea la supratensiuni temporare			
	la 1 secundă	kV	≥ 1,31 Uc	≥1,43 Uc
	la 10 secunde	kV	≥ 1,25 Uc	≥1,36 Uc
3.4	Curentul nominal de descărcare (unda 8/20uș)	kA	≥ 10	≥10
3.5	Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 uș)	kA	≥100	≥100
3.6	Clasa de descărcare		DH	DH
3.7	Curent rectangular, unda 2000 uș	Amax	≥700	≥530
3.8	Clasa limitatorului de presiune	kA	≥20	≥20
3.9	Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20uș la 10 kA	kV	≤ 40	≤38,88
3.10	Tensiunea reziduală la impuls de comutație 30/60 uș la 500A	kV	≤32	≤31,06
3.11	Nivelul descărcărilor parțiale la 1,05 Un	pC	≤10	≤10

4	CONDIȚII CONSTRUCTIVE SOLICITATE			
4.1	Tipul constructiv		cu ZnO fără eclatoare	cu ZnO fără eclatoare
4.2	Protecția anticorozivă părților metalice		Da	Da
4.3	Carcasă cu izolație din cauciuc siliconic		Da	Da
4.4	Linia de fugă specifică	cm/kV	≥2,25	≥4,2
4.5	Momentul minim de rupere continuu	Nm	≥250	350
4.6	Momentul minim de rupere temporar	Nm	≥250	350
4.7	Tipul racordului		flexibil	flexibil
4.8	Cleme de racordare la circuit incluse		Da	Da
4.9	Fixarea pe suport		legat la pământ	legat la pământ
5	ÎNCERCĂRI			
5.1	Încercări de tip conform IEC 60099 și capitolul 5 al ST		Da	Da
5.2	Încercări individuale conform IEC 60099 și capitolul 5 al ST		Da	Da
5.3	Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025		Da	Da
6	CONDIȚII DE ASIGURARE A CALITĂȚII			
6.1	Condiții de asigurare a calității conform ISO 9001,		Da	Da
7	CONDIȚII DE FIABILITATE			
7.1	Durata minimă de viața garantată	ani	30	30
7.2	Disponibilitatea minimă	%	99,95	99,95

Furnizor Enerteh-V.S.

Semnătura