

ООО ФИРМА «УКРПРОМВНЕДРЕНИЕ ЛТД»

ПАСПОРТ

**Лента слюдинитовая пропитанная марки
ЛСЭП-934-ТПл 0,08х20 ТУ 3491-157-05758799-2008**

Дата изготовления 26.09.2020 г.

Номер партии 6

Масса нетто, кг 7,0

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результата испытаний
1	Ширина	мм	20
2	Толщина, мм	мм	0,08
3	Электрическая прочность	кВ/мм	50
4	Пробивное напряжение в отдельных точках	кВ	4,0
5	Удельная разрушающая нагрузка при растяжении	Н/см	88
6	Массовая доля компонентов, в том числе: - связующего вещества - слюды - летучих веществ	%	23,7 37,8 2,8
7	Упаковка	-	Соотв.

**Заключение: лента слюдинитовая пропитанная марки
ЛСЭП-934-ТПл 0,08х20 соответствует ТУ 3491-157-05758799-2008**

И. о.начальника лаборатории

Л. П. Шинко

Место печати

