

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1742211710371 din 17.03.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130 nr.3.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130 nr.3.	Pompă de condens КсВ 90-155 cu motor electric	Ukraina	Сумский Механический Завод	Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Debitul nominal: 90m3/h; - Înălțimea de pompare: 155 m (coloană H2O); - Presiunea la aspirație (NPSHr): 2 m (coloană H2O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - $\geq 73\%$; - Diametrul nominal la aspirație – 200 mm; - Diametrul nominal la refulare – 100 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului ≤ 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C; - Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel aliat;	Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Debitul nominal: 90m3/h; - Înălțimea de pompare: 155 m (coloană H2O); - Presiunea la aspirație (NPSHr): 2 m (coloană H2O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - $\geq 73\%$; - Diametrul nominal la aspirație – 200 mm; - Diametrul nominal la refulare – 100 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului ≤ 75 kW;	

				- Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele oferite trebuie să fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.	- Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C; - Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel aliat; - Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele oferite trebuie să fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Zabolotnii Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. OMNICON S.R.L. Adresa: MD-2028, str. Gheorghe Asachi 71/7, bl.7
mun. Chișinău, Republica Moldova

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1742211710371 din 17.03.2025									
		Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130 nr.3.									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discout %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1	42120000-6	Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130 nr.3.	buc	3	495.000,00	594.000,00	1.485.000,00	1.782.000,00	Bunurile vor fi livrate conform necesităților reale în termen de 90 zile din data semnării contractului, la Depozitul Central ”Termoelectrica” S.A., str. Meșterul Manole, 3, DDP, INCOTERMS 2020. Termenul de garanție a bunurilor – 24 luni din data facturării.	De până la 90 zile din data facturării	
		TOTAL GENERAL									

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Zabolotnii Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. OMNICODE S.R.L. Adresa: MD-2028, str. Gheorghe Asachi 71/7, bl.7
mun. Chișinău, Republica Moldova