

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1669365346164	din 25.11.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor, și platformei conform necesităților IMSP AMT Riscani, pentru anul 2024		
LOTUL nr. 1		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str. Al. Russo, 11 Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor,5 stații, nr de înregistrare 8542	Deservirea ascensorului	Grecia	Dopler	Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor,5 stații, nr. de înregistrare 8542. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametrii nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24 Perioada de prestare a serviciilor de deservire tehnică 01.01.2024-31.12.2024	
Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoare	Deservirea ascensorului	Grecia	Dopler	Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor,6 stații, nr de înregistrare 8170. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare -		

lor din cadrul CCD (str. Al. Russo, 11 Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr de înregistrare 8170 str. A Russo, 11				DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	
Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoare lor din cadrul CMF nr. 11(str. P. Rareș, 32) Modelul ascensorului AP-400-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr de înregistrare 8153	Deservirea ascensorului	Grecia	Dopler	Modelul ascensorului AP-400-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr de înregistrare 8153. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor	
Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoare lor din cadrul CMF 10 (str. Socoleni 19)	Deservirea ascensorului			Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9365. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de	

Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9365				specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	
Servicii de deservirea tehnică și reparația ascensoare lor din cadrul CMF 10 (str. Socoleni 19) Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor,8 stații, nr de înregistrare 9806	Deservirea ascensorului			Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9806. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor: 1. Asigură următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min-1 ora de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2. Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului, căilor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3. Întrerupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a regulilor de securitate. 4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. 5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. 6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul deservirilor tehnice. 7. Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu” Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor” NRS 35-03-60:2003. 8. Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor	
Servicii de deservire tehnică și reparație a dispozitivului de ridicare destinat, pentru persoanele cu dizabilități din cadrul CMF nr. 12 al IMSP AMT Riscani	Deservirea ascensorului			Modelul platformei de ridicare “Stepper EP225” a)Asiguareaă întreținerii tehnice într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a dispozitivului de ridicare pe toată perioada de deservire tehnică. b)Reparații generale și curente la necesitate. c) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al dispozitivului, deservirile tehnice semilunare și la solicitare cu contrasemnare în Registru de evidență a serviciilor de asistență tehnică d) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a platformei în timp de 2 ore de la sesizare cu repunerea în funcție. e) Existența dispeceratului permanent la sediul	

(Miron Costin 17/1 Stepper EP 225				Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. f) Despre oprirea forțată a dispozitivului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcție a dispozitivului se efectuează de către Prestator, după lichidarea tuturor încălcărilor g) Respectarea regulilor de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la dispozitiv. h) Asigurarea funcționării la parametri nominali a dispozitivului în conformitate cu destinația acestuia și cerințelor tehnice		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2