

Сертифікат якості № 02/66
Комплект ізоляції стиків з термоусадковою муфтою

<i>№ п/п</i>	<i>D,мм</i>	<i>S,мм</i>	<i>L,мм</i>	<i>Кількість, шт.</i>
1.	57/125	3,0	600	п/з

Муфти поліетиленові термоусадкові гідроізоляційні призначені для гідроізоляції з'єднань трубопроводів теплових мереж гарячого водопостачання при безканалній та каналній прокладці з теплоізоляцією пінополіуретаном та захисною оболонкою з поліетилену.

Муфти поліетиленові термоусадкові гідроізоляційні відповідає вимогам ДСТУ EN 489:2016 «Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Зєднання напірних сталевих труб із поліуретановою ізоляцією та зовнішньою оболонкою з поліетилену. ГСТУ 34.16--2000 з труб поліетиленових, екструдованих з композицій поліетилену з мінімальними тривалими міцностями MRS 80 (ПЕ-80), MRS 100 (ПЕ-100), що випускаються серійно за нормативною документацією. Властивості композицій поліетилену ПЕ-80 і ПЕ-100-згідно з ДСТУ Б В 2.5-31:2007.

Монтаж муфт термоусадкових повинен виконуватись спеціалізованими підприємствами, оснащені спеціальним обладнанням та інструментом.

Муфти термоусадкові повинні зберігатись у заводській упаковці у вертикальному положенні у приміщеннях, які захищають виріб від прямих сонячних променів, атмосферних опадів, контакту з мастилами та розчинниками при температурі -5 +25 °С.

Гарантійний термін зберігання муфт – один рік від дати їх виготовлення, але не менше 9 місяців від дати відвантаження їх споживачу, розрахунковий термін експлуатації у складі трубопроводів теплових мереж – 30 років.

Склад комплекту:

<i>№ п/п</i>	<i>Комплектуючі</i>	<i>Кількість в комплекті</i>	<i>Матеріал</i>
1	Муфта термоусадкова в п/е упаковці	1 шт.	Труба-оболонка поліетиленова згідно з ДСТУ Б В 2.5-31:2007
2	Герметизуюча стрічка	2 шт.	Бікроеласт ЕПП згідно з ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97)
3	Латка ізоляційна	2 шт.	Стрічка термоусадкова полімерна «Термізол» згідно з ТУ У 88.264.022-95
4	ППУ-заливочний комп.А і комп.Б	2 ємності	Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG 776
5	Корек-розповітрявач	2шт.	ПЕ

Генеральний директор
 2025р.

Феденко В.І.