

MD-6533 Republica Moldova
R-I Anenii Noi, s. Speia
Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 83

NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93
Cariera de extracție din s. Șerpeni, r. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"
Certificat de conformitate OCpr-049 11 A00929719

Valabil pînă la 31.12.2020

Rn. Anenii Noi, s. Speia
Partida nr. 83
Utilizatorul

din "24" 06 2013

de pe "01" 06 2013

Grup - 27,400.7

Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită p.4.3.4. Parțial-numaratorul, Total- numitorul	%	10	0
	%	5	5,25
	%	2,5	8,32
	%	1,25	9,63/17,95
	%	0,63	19,02/36,97
	%	0,315	39,42/76,39
	%	0,16	18,84/95,23
	< %	<0,16	4,77
Modulul granular	-	-	2,35
Conținutul particulelor prafoase și argiloase	%	-	2,57

Data extragerii "01" 06 2013

Concluzie : Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4.
corespunde clasei II cu granulație mijlocie Mgr.=2,35
Șef de secție
NR CAMIONULUI 84X-834

24" 06 2013

