

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC „INCERCOM” ÎS
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare
OCpr - 053 00005



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; fax: 022 776930; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT DE CONFORMITATE SE ATESTĂ CĂ PRODUSUL:

BETON

Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37

Produse de: „CLEMIRO” SRL
Adresa juridică: mun. Cahul, str. Griviței 20/1
Locația producției: mun. Cahul, str. Griviței 20/1

este supus de către producător unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

OCpr din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎS a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție a CPF și a produsului, prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Acest certificat confirmă că toate prevederile referitoare la evaluarea conformității produsului, descrise în documentele de referință

SM EN 206:2013+A2:2021; SM 324:2017; CP H.04.04:2018

Schema de certificare a produsului: **Schema 3 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014**

Prezentul certificat a fost emis inițial la data de 26.01.2024 și rămâne valabil până la data de 25.01.2027, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul/documentele de referință și confirmat prin realizarea supravegherii de către OCpr din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎS.




Domeniul de utilizare:

Structuri turnate in situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale.

Conducător OCpr

Croitoru Gheorghe



Seria A Nr. 000005

Copile certificatelor de conformitate se eliberează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎS.
Falsificarea certificatelor se pedesește conform legislației Republicii Moldova

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL IP OATUCL

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; fax 022 776930; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

ANEXĂ

Fila 01

la Certificatul de conformitate
Nr. OCpr – 053 00005

din 26.01.2024

Lista produselor asupra cărora se extinde valabilitatea Certificatului de conformitate

Amestec de beton C 20/25

Cerințe produs:

Denumirea indicilor	u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali	Incertitudinea de măsurare %,Up
Adâncimea de pătrunderea a apei sub presiune	mm	SM EN 206:2013+A2:2021 pct.5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	74 71 <u>75</u> 73	± 1,04

Amestec de beton C 25/30

Cerințe produs:

Denumirea indicilor	u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali	Incertitudinea de măsurare %,Up
Adâncimea de pătrunderea a apei sub presiune	mm	SM EN 206:2013+A2:2021 pct.5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	45 52 <u>55</u> 51	± 1,04
Rezistența la îngheț-dezgheț	%	SM EN 206:2013+A2:2021 CP H.04.04:2018 Anexa S, tab S.1	SM CEN /TS 12390-9:2017	< 3,0 XF3	2,6 XF3	± 4,36

Amestec de beton C 30/37

Cerințe produs:

Denumirea indicilor	u/m	DN pentru prevederi tehnice	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali	Incertitudinea de măsurare %,Up
Adâncimea de pătrunderea a apei sub presiune	mm	SM EN 206:2013+A2:2021 pct.5.5.3	SM EN 12390-8:2019	-	18 32 <u>25</u> 25	± 1,04
Rezistența la îngheț-dezgheț	kg/m ²	SM EN 206:2013+A2:2021 CP H.04.04:2018 Anexa S, tab S.1	SM CEN /TS 12390-9:2017	< 1,0 XF4	0,8 XF4	± 4,36

Seria A Nr. 000005

Conducător OCpr



Dr. ing. Croitoru Gheorghe

Prezenta Anexă nu este valabilă în lipsa Certificatului de conformitate

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova