

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.							
Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului de control acces în CM și SÎT CCA, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare la sistemul centralizat SIGUR							

Nr. Lot	Denumirea serviciilor/ bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Achiziționarea sistemului de control acces în CM și SÎT CCA, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare la sistemul existent SIGUR							
1	1.1 Cititor	KR101M	China	ZKTeco	Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M)	Считыватель карт Mifare (13,56 МГц) • Выход Wiegand 34 бит • Размеры: 77,5*42,8*16,5мм	-
	1.2 Sursă de alimentare cu rezervă	Bloc de alimentare (RIP) 6A ZOLL	China	ZKTeco	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă	Резервированный источник питания (РИП) ZKTeco 12V 6A	-

	1.3 Controlor de rețea cu box metalic	inBio460 PRO	ZKTeco	China	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X)	Биометрическая панель контроля доступа четырехдверного, восьмистороннего • Количество контролируемых дверей: 4 дверь • Количество поддерживаемых считывателей: 12 (6 RS485 считывателя, 6 26-bit Wiegand считывателя) • Поддерживаемые типы считывателей: 26-bit Wiegand and RS485 FR Series Reader • Количество входов: 12 (4 кнопки выхода, 4 дверных контакта и 4 Aux) • Количество выходов: 8 (4 реле формы C для замка и 4 реле формы C для выхода Aux) • Память бесконтактных карт: 30000 • Память отпечатков пальцев: 3000 (опция 20000) • Память журнала событий: 100000 • Связь: TCP/IP	-
--	---------------------------------------	--------------	--------	-------	--	---	---

						• ЦПУ: 32 bit 400MHz CPU • RAM: 32M • Флэш-память: 128M • Питание: 9.6V-14.4V DC • Рабочая температура: 0 °C- 45°C • Рабочая влажность: 20% до 80%	
	1.4 Cablu	Cablu computer CAT 5 UTP Cupru (305m/roll) E2 UNV	-	-	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)	-	-
	1.5 Cablu de alimentare	Cablu SVVP 2x0.75	-	-	cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm	-	-
	1.6 Tub gofrat	Teava gofrata (D=25mm)	-	-	Minim 25mm	-	-
	1.7 Canal cablu	Canal cablu 25*16 (2m)alb	-	-	Minim 25x16mm	-	-
	1.8 Buton de ieșire	EB2	ZKTeco	China	Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)	-	-

	1.9 Lacăt electric de tip bolt	YB-500A	-	-	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A)	-	-
	1.10 Lacăt electric de tip magnetic	YB-500U	-	-	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) (analogic YB-500U)	-	-
	1.11 Accesorii si unități conectoare	-	-	-	Materiale consumabile	-	-
	1.12 Serviciu de montare, reglare și conectare	-	-	-	Servicii de montare, reglare și conectare: 1. Conectarea tuturor controlerelor de rețea la sistemul centralizat SIGUR la Edificiul Central ASP, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42. 2. Conectarea sistemului de control acces la sistemul antiincendiu la Serviciul suport clienți, mun. Chișinău, bd. Moscovei, 8.	-	-

Semnat:

Numele, Prenumele: Turcanu Igor

În calitate de: Administrator

Ofertantul: “Business Security” S.R.L

Adresa: Mun. Chișinău, str. Ginta Latină, 3, ap. 21

MD-2012, Republica Moldova