


**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1625639465152</b>	Data: <b>19.07.2021</b>	Alternativa nr. <b>Nu este</b>
Denumirea licitației: <b>Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi</b>	Lot: <b>1 - 2</b>	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
39717200-3	<b>Bunuri/ Servicii:</b>						
<b>Lotul 1</b>							
Poziția 1	Aparate de aer condiționat 9000 BTU		China	KRAFT	Moduri de operare răcire / încălzire Suprafata maximala, m2 25 Capacitate de racire, BTU 9000 Capacitate de racire, W 2640 Capacitate de incalzire, W 2780 Tip compressor standard Clasa de eficiență energetică A Greutate unitatei interna, kg +/-7 Greutate unitatei externa, kg +/-27 Culoare alb Telecomanda da Tip Split de perete Nivel zgomot, dB +/-36	Conditioner KRAFT KF-MAN09 Moduri de operare: răcire / încălzire Suprafata maximala, m2: 25 Capacitate de racire, BTU: 9000 Capacitate de racire, W: 3020 Capacitate de incalzire, W: 3040 Tip compressor: standard Clasa de eficiență energetică: A Greutate unitatei interna, kg: 7,4 Greutate unitatei externa, kg: 26,4 Culoare: alb Telecomanda: da Tip: Split de perete Nivel zgomot, dB: 27-39	10 de zile
Poziția 2	Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat		Moldova	Xpert PC	Țeavă de cupru pentru traseul frigorific. Accesorii pentru montarea țevilor de cupru. Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice. Țeavă de alimentare cu apă. Cablul electric. Console (suport montaj) bloc extern	Instalarea Split-Climatizorului Țeavă de cupru pentru traseul frigorific 3m Accesorii pentru montarea țevilor de cupru. Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice. Țeavă de alimentare cu apă. Cablul electric. Console (suport montaj) bloc extern	10 de zile
<b>Lotul 2</b>							
Poziția 1	Aparate de aer condiționat 12000 BTU		China	Timberk	Moduri de operare răcire / încălzire Suprafata maximala, m2 35 Capacitate de racire, BTU 12000 Capacitate de racire, W 3520 Capacitate de incalzire, W 3660 Tip compressor standard Clasa de eficiență energetică A Greutate unitatei interna, kg +/-8 Greutate unitatei externa, kg +/-30 Culoare alb Telecomanda da Tip Split de perete Nivel zgomot, +/-36	Conditioner Timberk T-AC09-S25 Moduri de operare: răcire / încălzire Suprafata maximala, m2: 35 Capacitate de racire, BTU: 12000 Capacitate de racire, W: 3580 Capacitate de incalzire, W: 3760 Tip compressor: standard Clasa de eficiență energetică: A Greutate unitatei interna, kg: 9 Greutate unitatei externa, kg: 28 Culoare: alb Telecomanda: da Tip: Split de perete Nivel zgomot, dB: 26-36	10 de zile
Poziția 2	Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat		Moldova	Xpert PC	Țeavă de cupru pentru traseul frigorific. Accesorii pentru montarea țevilor de cupru. Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice. Țeavă de alimentare cu apă. Cablul electric. Console (suport montaj) bloc extern	Instalarea Split-Climatizorului Țeavă de cupru pentru traseul frigorific 3m Accesorii pentru montarea țevilor de cupru. Freon necesar în conformitate cu recomandările tehnice. Țeavă de alimentare cu apă. Cablul electric. Console (suport montaj) bloc extern	10 de zile

Semnat:



Numele, prenumele: **Martinov Lurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.**

Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**