

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1701095122722(21123191)
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2024(Agenția Servicii Publice)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de semnalizare pază în edificiul ASP, str. M. Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Panou de control DSC- 1 buc.; - tastatura LCD – 1 buc.; - detector PIR – 282 buc.; - surse de alimentare ПИП 12V/2A – 2 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; - sirena sonoră – 1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	- Panou de control DSC- 1 buc.; - tastatura LCD – 1 buc.; - detector PIR – 282 buc.; - surse de alimentare ПИП 12V/2A – 2 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; - sirena sonoră – 1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	
Lotul nr. 2 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de semnalizare pază și detectare a incendiului în edificiul ASP, str. G. Crosu, nr. 7, mun. Chișinău	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Detector de fum – 67 buc.; - panou PC 2525 -1 buc.; - panou PC 3000 -1 buc.; - panou PC 510 – 1 buc.; - detector PIR – 27 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - tastatura – 3 buc. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	- Detector de fum – 67 buc.; - panou PC 2525 -1 buc.; - panou PC 3000 -1 buc.; - panou PC 510 – 1 buc.; - detector PIR – 27 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - tastatura – 3 buc. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	
Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de semnalizare detectare și alarmare a incendiului	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 buc.; - tastatura LED – 2 buc.; - modul de extindere – 14 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 15 buc.; - buton de incendiu (ИПР) – 12 buc.; - sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10 buc.; - senzor de fum – 185 buc.	- Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 buc.; - tastatura LED – 2 buc.; - modul de extindere – 14 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 15 buc.; - buton de incendiu (ИПР) – 12 buc.; - sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10	

ASP, str. Salcânilor, nr. 28, mun. Chișinău				<i>la Anunțul de participare</i>	- senzor de fum – 185 buc. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>
Lotul nr. 4 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și detectare/alarmare a incendiilor în edificiile ASP amplasate în satul Sănătăuca (raionul Florești)	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Panou DSC 585 – 2 buc.; - Senzor PIR – 15 buc.; - Senzor de fum – 30 buc.; - RIP 12V/3A – 1 buc.; - Sirena sonoră – 2 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	- Panou DSC 585 – 2 buc.; - Senzor PIR – 15 buc.; - Senzor de fum – 30 buc.; - RIP 12V/3A – 1 buc.; - Sirena sonoră – 2 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 3 buc.; <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>
Lotul nr. 5 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de semnalizare pază și detectare/alarmare a incendiului în edificiul ASP amplasat în satul Ustia (raionul Dubăsari)	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Panou de control DSC 5010 – 1 buc.; - detector de fum – 12 buc.; - senzor PIR – 17 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - acumulator 12v/7Ah – 1; - tastatura -1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	- Panou de control DSC 5010 – 1 buc.; - detector de fum – 12 buc.; - senzor PIR – 17 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - acumulator 12v/7Ah – 1; - tastatura -1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>
Lotul nr. 6 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de semnalizare pază și detectare/alarmare a incendiului în edificiul ASP amplasat în satul Varnița, str. G. Braga nr. 2A (raionul Anenii Noi)	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	- Panou DSC 3000 – 1 buc.; - senzor PIR – 12 buc.; - senzor de fum – 16 buc.; - RIP 12V/3A – 1 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 2 buc.; - tastatura – 1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>	- Panou DSC 3000 – 1 buc.; - senzor PIR – 12 buc.; - senzor de fum – 16 buc.; - RIP 12V/3A – 1 buc.; - sirena sonoră – 1 buc.; - acumulator 12V/7Ah – 2 buc.; - tastatura – 1. <i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i>
Lotul nr. 12 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare, alarmare la incendiu în edificiul central al ASP, (blocurile	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	<i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 7 la Anunțul de participare</i>	<i>Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 7 la Anunțul de participare</i>

Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău					
Lotul nr. 13 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendiu în blocul administrativ al ASP din str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 8 la Anunțul de participare	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 8 la Anunțul de participare

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General*

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT:  