



NOI ȘTIM A DĂRUI CĂLDURĂ

## SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA "BĂLȚI-GAZ"

3121, Republica Moldova, mun. Bălți,  
str. Sf. Nicolae, 43, tel.: + 373 (231) 5-21-01,  
fax.: + 373 (231) 6-33-55  
c/1 1002602005994 în OC „Victoriabank” SA  
filiala nr.1 Bălți, BIC: VICBMD2X740,  
IBAN: MD06VI00000224901348MDL

3121, Республика Молдова мун. Бэлць,  
ул. Св. Николай, 43, тел.: + 373 (231) 5-21-01  
факс.: + 373 (231) 6-33-55  
р/с 1002602005994 în BC „Victoriabank” SA  
филиал № 1 Бэлць, BIC: VICBMD2X740,  
IBAN: MD06VI00000224901348MDL

IDNO: 1002602005994, e-mail: office@balti-gaz.md

Aprobat  
prin Hotărârea ANRE  
nr.415 din 25 mai 2011

### AVIZ DE RACORDARE

№ 0404/42 din "24" 01 2019, valabil până la "24" 01 2020

1. Solicitantul: Primăria or. Bălți, Serviciul de Arhivă
2. Adresa: str. Independentei, 1, mun. Bălți Telefonul: 0-610-99-987
3. Obiectul de racordat: încăperile Serviciului de Arhivă, amplasate pe str. Decebal, 799A în scopul încălzirii
4. Punctul de racordare: gazoductul subteran existent de presiune medie Ø530mm, amplasat pe str. E. Colesov
5. Presiunea în punctul de racordare: 2,2+2,4 kg.f/cm<sup>2</sup>
6. Debitul solicitat: conform solicitării
7. Indicații cu privire la proiectarea instalațiilor de gaze naturale:
  - documentația de proiect trebuie să corespundă cerințelor documentelor normative în vigoare (NCM G.05.01-2014, CP G.05.01-2014, CP G.05.02-2014, CP G.05.03-2014 și alte documente normative) și elaborate de organizația, ce deține aviz pozitiv de expertiză, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale;
  - pentru reglarea presiunii gazelor de prevăzut PRG cu îngrădire „Eurogard”, pavaj și protecția personalului de la precipitațiile atmosferice;
  - amplasarea rețelei de gaze de prevăzut cu condiția accesului liber a personalului SRL „Bălți-gaz” pentru deservire și exploatare
  - diametrul rețelei de gaze conform calculelor hidraulice;
  - de folosit utilaje, certificate pe teritoriul Republicii Moldova;
  - instalații de protecție: detectoare de gaze (metan + CO) în set cu clapetă electromagnetice;
  - de a asigura înaintea utilajului de gaze o presiune nu mai mică de 200 mm col. apă;
  - de efectuat lucrări de reglare și demarare a utilajelor și instalațiilor de gaze;
  - reamplasarea rețelei de gaze de prevăzut cu condiția accesului liber a personalului SRL „Bălți-gaz” pentru deservire și exploatare;
  - protecție activă împotriva coroziunii pentru țevile și utilajul din oțel;
  - ermetizarea racordurilor subterane a comunicațiilor inginerești;
  - proiectul de elaborat conform NCM A.07.02-99; NCM G.05.01-2014;
8. Indicații cu privire la efectuarea lucrărilor de construcție și montare:
  - conform NCM G.05.01-2014, CP G.05.01-2014, CP G.05.02-2014, CP G.05.03-2014 și a altor documente normative;
  - de antrenat la montarea rețelilor de gaze numai organizațiile licențiate;

- de informat în scris Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase și întreprinderea teritorială SRL "Bălți-gaz" despre demararea lucrărilor de gazificare;
- 9. **Cerințe față de echipamentul de măsurare al gazelor naturale:**
  - echipamentul de măsurare trebuie să corespundă cerințelor "Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale", aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 385 din 12.08.2010 („Monitorul Oficial” nr. 211-212 din 29.10.2010), inclusiv cerințelor art. 27, care prevede asigurarea citirii indicațiilor atât pe loc, cât și de la distanță prin sistemul automatizat de citire și de prelucrare a datelor;
  - nodul de evidență de coordonat preventiv cu serviciul metrologic al SRL "Bălți-gaz";
- 10. **Indicații cu privire la racordarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale:**
  - racordarea instalațiilor de utilizare gaze se efectuează numai de specialiștii SRL „Bălți-gaz” după recepția lor în exploatare;
- 11. **Indicații suplimentare:**
  - proiectul de gazificare de coordonat cu SRL „Bălți-gaz”, cu organizațiile, ce exploatează comunicații ingineresti in regiune, cu alte organizații cointeresate, cu proprietarii de terenuri sau clădiri, pe care va fi amplasată rețeaua de gaze proiectată, cu organele de conducere locale;
  - proiectul de înregistrat la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
  - de încheiat contract cu SRL "Bălți-gaz" pentru executarea supravegherii tehnice asupra lucrărilor de construcție-montare a rețelei de gaze naturale;
  - de desemnat prin ordin persoana responsabilă de executare a supravegherii tehnice asupra lucrărilor de construcție-montare rețelei de gaze naturale;
  - de pregătit personal și persoană atestată pentru exploatarea rețelelor de gaze;
  - de anexat acordul în scris al proprietarului rețelei de gaze naturale, privind permisiunea de racordare la rețeaua de gaze naturale;
  - după finisarea lucrărilor de construcție a gazoductelor subterane de prevăzut restabilirea drumurilor și terenurilor;
  - avizul de racordare își pierde valabilitatea, dacă pe parcursul unui an de la data eliberării n-a fost elaborat proiectul de alimentare cu gaze naturale, sau dacă pe parcursul unui an de la elaborarea proiectului n-au demarat lucrările de construcție a obiectului

În atenția solicitantului.

1. În cazul, în care solicitantul (potențialul consumator final) nu este de acord cu condițiile indicate în Aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
2. În cazul existenței datoriilor pentru gazele naturale și pentru penalități în alte locuri de consum, operatorul de rețea este în drept să nu racordeze instalația de utilizare la rețeaua de gaze naturale.

Inginer șef

V. Curinnoi

