

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 27.06.2019

Procedura de achiziție Nr.: MD-1560935657800

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: *IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **UPS trifazat de tip On-line pentru secția Medicina Nucleară.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
227 485,00 (doua sute douazeci si sapte mii patru sute optzeci si cinci lei) MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
272 982,00 (doua sute saptezeci si doi mii noua sute optzeci si doi lei) MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. MD-1560935657800	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 27.06.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	UPS trifazat de tip On-line pentru secția Medicina Nucleară	Lot: 1	Pagina_2_din_4_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand-arde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
LOT 1								
1	1	UPS trifazat de tip On-line pentru Medicina Nuclear	TUNCMATIK HI-TECH ULTRA	Turkey	TUNCMATIK	<p>Sursă de alimentare neîntrerupt (UPS) trifazată 80 kVA. Anul de producer: 2019. Topologie: On-Line dublă conversie sau On-Line Delta conversie. Tip: Trifazat. Putere: 80 kVA. Factor de putere: ≥0.9. Eficiența la sarcină 100%: ≥90% Eficiența la sarcină <50%: ≥80% Zgomot la 1m de dispozitiv: <65 Db Tensiune alimentare: 380 V ±10%, 50 Hz ±10%. Tensiune de ieșire: 380 V ±1%, 50 Hz ±2 Hz. Forma semnalului de ieșire: Sinusoidal. Coeficient distorsiuni neliniare (THD): sarcină liniară: < 3%, sarcină neliniară: < 5%. Timp de lucru de la baterii: ≥ 10 min. Opțiuni: Bypass. Transformator de izolație. Manualul de utilizare in limba de stat. Termen de garanție: ≥ 24 luni. Instalare de către participantul câștigător. Certificare: IEC 62040-1, IEC 62040-2. Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instruire</p>	<p>TUNCMATIK HI-TECH ULTRA TSK5569 HI-TECH ULTRA X9 80 KVA - 1pcs TSB1967 TBS 12V44AH-5 - 40pcs TSK2543 BATTERY PACK - 1pcs Input: 380/400/415 VAC 208 ~ 478 VAC 40 Hz-70 Hz ≤3% (100% non-linear load) 220 VAC Max. Voltage: + 25% (optional +10%, + 15%, + 20%); 230 VAC Max. Voltage: + 20% (optional +10%, + 15%) 240 VAC Max. Voltage: + 15% (optional + 10%) Min. Voltage: -45% (optional -20%, -30%) Frequency protection range: ± 10% ≥ 0.99 Out: Phase 3 phase + neutral + earth Rated voltage 380/400/415 VAC Power factor 0.9 Voltage regulation ± 1% Frequency Normal Mode Synchronous with mains; Mains frequency > ± 10% (± 1% / ± 2% / ± 4% / ± 5% optional) Battery Mode (50/60 ± 0.1) Hz Crest factor 3: 1 THD ≤2% linear load ≤5% non-linear load Yield 94.5% BATTERY Voltage Optional Voltage: ± 192V / ± 204V / ± 216V / ± 228V / ± 240VDC (32/34/36/38/40 units optional) Charging current (A) according to battery capacity adjustable Max. Current 30 A Transfer time Normal to battery: 0ms; Bypass from Normal: 0ms PROTECTION Overload AC mode Load≤110%: 60 min. 125%: 10 min. 150%: 1min. Switches to ≥150% bypass Battery mode Load≤110%: 10 min. ≤125%: 1 min. UPS150%, ≥150%: UPS shuts down By-pass mode 100 A 125 A Short circuit 280 A peak 328 A peak Over-temperature Alarm Battery low Alarm and shuts down</p>	ISO



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1560935657800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 27.06.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: UPS trifazat de tip On-line pentru secția Medicina Nucleară	Lot: 1	Pagina_3_din_4_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8
						With Test Software EPO (optional) UPS shuts down immediately Battery Intelligent battery management ENVIRONMENTAL Operating temperature 0-40 ° C Humidity 0-95% relative humidity (non-condensing) Noise level <63dB SOFTWARE & MANAGEMENT Operating systems Windows 10 64 bit Interfaces USB, RS232, RS485, Parallel port, REPO port, LBS port, Coupler dry contact, Intelligent slot, SNMP card (optional), Relay card (optional) STANDARD CERTIFICATES EMC IEC / EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Safety IEC / EN62040-1 IEC / EN60950-1	



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1560935657800 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 27.06.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: UPS trifazat de tip On-line pentru secția Medicina Nucleară	Lot: 1	Pagina_4_din_4_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOT 1										
1	1	UPS trifazat de tip On-line pentru Medicină Nuclear	Buc.	1	227485,00	272982,00	227485,00	272982,00	24 luni	30 zile din data comenzii
TOTAL:						227485,00	272982,00			

Valabilitatea ofertei: 60 zile

Termen și modalitate de achitare - prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău