

Акционерное общество

«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта соединительная термоусаживаемая

3СТп-1(10-25)	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(10-25)	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(10-25)М	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(10-25)М	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(25-50)	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(25-50)	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(25-50)М	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(25-50)М	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(70-120)	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(70-120)	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(70-120)М	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(70-120)М	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(150-240)	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(150-240)	<input type="checkbox"/>
3СТп-1(150-240)М	<input type="checkbox"/>	4СТп-1(150-240)М	<input type="checkbox"/>

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной изоляцией по ГОСТ 18410-73 и пластмассовой изоляцией по ТУ 16.К71-277-98 на напряжение до 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность и общий вид: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 34839-2022 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:

1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 34839-2022.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее -20°C .

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК _____

Потапов М.А.

Дата выдачи паспорта _____

Примечания: * - поставляется по заказу

** - комплектуется дополнительно при кабеле неодинакового сечения жил