

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001290-20

Data emiterii: 31 ianuarie 2020

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPlăci de beton greu pentru trotuare, fabricate prin metoda vibropresării
conform cerințelor SM 270:2008.Codul NCM
6810**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:**Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 270:2008 pct. 4.2.1.1-4.2.1.4, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**PRODUCĂTOR**"RADIAL PLUS" SRL,
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raport de evaluare final Nr. 467 din 30.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la
07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 185.1.6 din 30.01.2020 eliberat de
către "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din
17.06.2019 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/10 din
24.01.2020 eliberat de LÎ CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 098 valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".**INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:**Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 941 din 17.04.2018.

Seria A № 010125



Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001287-20

Data emiterii: 31 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordură,
fabricate conform cerințelor GOST 6665-91.

Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6665-91 (anulat) pct. 1.3.2, 1.3.4 tab. 3; pct. 1.3.5, 4.3, 4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" SRL,
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 467 din 30.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 185.1.3 din 30.01.2020 eliberat de către "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/10 din 24.01.2020 eliberat de LÎ CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 941 din 17.04.2018.

Seria A № 010128



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009081-19

Data emiterii: 14 martie 2019

Valabil pînă la: 05 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPiatră spartă din calcar fracția 5-20, 20-40, 40-70,
fabricate conform cerințelor GOST 8267-93.Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 pct. 3.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.6, 4.7, 5.12, 7;
RNI 06-5.3.3.52001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "DIVASERV MEDIA" SRL
str. A. Șciusev, 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Baza de producere: s. Stefănești, r-nul Florești.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1007602001005

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0171 din 02.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări nr. 291 din 24.09.2018, nr. 160 din 01.03.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022. Raport de încercări nr. 288/5 din 14.05.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 623 din 07.03.2016.

Amendament la certificatul de conformitate Nr. OCpr-049 11 A008750-18 din 05.10.2018.

Seria A № 0073



Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008751-18

Data emiterii: 05 octombrie 2018

Valabil pînă la: 05 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor tari la
producerea pietrei sparte. Clasa II, cu granulozitate foarte mășcată, Mgr=3,16,
fabricate conform cerințelor SM GOST 31424:2011.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 31424:2011 pct.3.2, 4.1.6 (tab.1, tab.2), pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.5.
5.4, 7; RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "DIVASERV MEDIA" SRL
str.A. Știusev, 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Baza de producere: s. Ștefănești, r-nul Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1007602001005

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0172 din 02.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat
de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr. 291/1 din 24.09.2018, eliberat de către Centrul de Încercări
ICȘC "Incercon" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. I.Î-021 din 23.02.2018
valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări nr. 288/5 din 14.05.2018 eliberat de LÎ din cadrul
"CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 623 din 07.03.2016.

Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod

OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 005889



[Signature]



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008825-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din calcar fracția: 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform cerințelor GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 8267-93 pct. 3.1, 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.6, 4.7, 5.12, 7; RNI 06-5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. Sciusev A. 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunică, s. Japca, rl Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015609001285

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0529 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr.872 din 26.10.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2023; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Seria A № 00598



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008824-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip (săvură) rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte de calcar,
clasa II, cu granulozitate foarte mășcată Mgr=3,17,
fabricate conform cerințelor SM GOST 31424:2011.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 31424:2011 pct. 3.2, 4.1.6 (tab.1,tab.2), pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.5.
7;

RNT 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. A. Sciusev, 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunișea, s. Japca, rl. Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1015609001285

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0530 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr. 872/1 din 26.10.2018, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. IÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat
de IÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. IÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2-. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copiiiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 00384



[Signature]



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008826-18

Data emiterii: 01 noiembrie 2018

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de pietriș și nisip din roci de calcar pentru straturi de bază ale autostrăzilor
C-4 fracția 0-80, C-5 fracția 0-40,
fabricate conform cerințelor SM GOST 25607:2010.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 25607:2010 pct. 3.1.1, 3.2.1 (tab.3); pct. 3.2.3, 3.2.7, 4.9, 6; RNI 06-5.3.3.5.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Izvorul din piatră" SRL,
str. A. Schiusev, 58/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: carieră Cunița, s. Japca, rî Florești.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015609001285

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0531 din 29.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 872/2 din 26.10.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS. mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări nr. 328/9 din 26.09.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 861 din 06.09.2017.

Seria A № 005987



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod similar.

OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001250

Data emiterii:

20 iulie 2018

Valabil până la:

19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip obținut din concasarea rocilor de calcar (săvură)

· fabricat conform SM GOST 31424-2011

Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6, 4.2.1.1; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-3 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD 2015, mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095 valabil până la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformității produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Atestarea antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 1763 от 26.02.20

Код: ПК11.8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCARE

CEM II / A-LL 42,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței II A1443-19



ЦЕМ II / А-И 42,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ИМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	259	Силос №	10
а/м №	ARF-743, 0 088 FC		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	-	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SM GOST R 51795	6 - 20	16,0
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	20	23,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 42,5 \leq 62,5$	56,5
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	29,0
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	60	175
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	4,0	2,50
Содержание хлорида-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0077
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	$57,8 \pm 8,06$

Область применения: см. на обороте

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LI-018. Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

