

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1738763432275

Obiectul achiziției: "Achiziționarea cablurilor electrice, conductoarelor și terminalelor."

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă						
1.1	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5	Cablu VVGngd 3x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов») / ООО INTERKABELI KIEV	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 3x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.2	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5	Cablu VVGngd 3x2,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов») / ООО INTERKABELI KIEV	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 3x2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.3	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5	Cablu VVGngd 4x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 4x2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului

1.4	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 5*2,5	Cablu VVGngd 5x2,5	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 5x2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.5	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4	Cablu VVGngd 4x4	Ucraina	ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов») / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 4x4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.6	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*6	Cablu VVGngd 4x6	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 4x6 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.7	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16	Cablu VVGngd 4x16	Ucraina	ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов») / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu VVGngd 4x16 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.8	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5	Cablu AVVGng 4x2,5	R.Moldova / Ucraina	ZAO Moldavcabeli / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu AVVGng 4x2,5 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului

1.9	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50	Cablu AVVGng 4x50	R.Moldova / Ucraina	ZAO Moldavcabeli / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu AVVGng 4x50 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.10	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*50 (bronat)	Cablu APvBSp 4x50	R.Moldova / Ucraina	ZAO Moldavcabeli / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu APvBSp 4x50 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 50 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
1.11	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*95 (bronat)	Cablu APvBSp 4x95	R.Moldova / Ucraina	ZAO Moldavcabeli / OOO INTERKABELI KIEV	Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu APvBSp 4x95 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Învelișului exterior suplimentar - armură cu bandă de oțel Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Conform standardelor producătorului
2	Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă						
2.1	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PVS 3x1,5 alb Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V	Conform standardelor producătorului

2.2	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5	Fir electric PVS 3x2,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PVS 3x2,5 alb Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V	Conform standardelor producătorului
2.3	Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6	Fir electric PVS 5x6 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PVS 5x6 alb Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U ₀ – 300 V	Conform standardelor producătorului
2.4	Cablu de control ecranat până la 1 kV pozarea flexibilă 4*0,75	Cablu ecranat YSLYCY-JZ 4 * 0.75 mm ² Gri Cupru	Turcia	REÇBER KABLO A.Ş.	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material ecran – cupru-cositor împletit Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu ecranat YSLYCY-JZ 4 * 0.75 mm² Gri Cupru Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 0,75 mm ² Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Material ecran – cupru-cositor împletit Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Conform standardelor producătorului
3	Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă						
3.1	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5	Cablu KVVGng 4x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 4x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1200 m.	Conform standardelor producătorului

3.2	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 7*1,5	Cablu KVVGng 7x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 7x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1000 m.	Conform standardelor producătorului
3.3	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 15*1,5	Cablu KVVGng 14x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 15 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 14x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 15 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1400 m.	Conform standardelor producătorului
3.4	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*2,5	Cablu KVVGng 14x2,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 14x2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1400 m.	Conform standardelor producătorului
3.5	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 27*1,5	Cablu KVVGng 27x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 27 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 27x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 27 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1000 m.	Conform standardelor producătorului

3.6	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*1,5	Cablu KVVGng 37x1,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 37x1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1000 m.	Conform standardelor producătorului
3.7	Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 37*2,5	Cablu KVVGng 37x2,5	Ucraina	ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Cablu KVVGng 37x2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 37 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 Comanda minima - 1000 m.	Conform standardelor producătorului
5	Lotul 5 Conductoare și fire electrice						
5.1	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 1,5 rosu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 1,5 rosu Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.2	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 1,5 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 1,5 alb Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.3	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 2,5 rosu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 2,5 rosu Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V	Conform standardelor producătorului

5.4	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 2,5 albastru	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 2,5 albastru Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.5	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 2,5 galben	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 2,5 galben Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.6	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 2,5 verde	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 2,5 verde Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.7	Conductor pozarea rigidă	Fir electric PV1 2,5 galben verde	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV1 2,5 galben verde Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.8	Conductor pozarea flexibilă	Fir electric PV3 2,5 roșu	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV3 2,5 roșu Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului
5.9	Conductor pozarea flexibilă	Fir electric PV3 2,5 albastru	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZKM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV3 2,5 albastru Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	Conform standardelor producătorului

5.10	Conductor pozarea flexibilă	Fir electric PV3 6 galben verde	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6	Fir electric PV3 6 galben verde Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U ₀ – 450 V	Conform standardelor producătorului
------	-----------------------------	---------------------------------	---------	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastîrlî Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M