



Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • 📠 +49 (0)5141 979-2 17 • poststelle.ce@nabk.niedersachsen.de

Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10002

Test Certificate number ZPC 10002

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma
This is to certify that the fire fighting hose manufactured by

Jakob Eschbach GmbH
34431 Marsberg/Germany

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung
under the brand name

Synthetik Eschbach

Innendurchmesser 42 mm
Inside diameter 42 mm

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm
DIN 14811 : 2008-01 + A2 : 2014-08, Klasse 1, Leistungsstufe 1 erfüllt.
is found to comply with A2 : 2014-08 with the prescribed specification
DIN 14811 : 2008-01 , class 1, performance level 1.



Celle, 03.11.2014

Im Auftrage

yours faithfully

Sebastian

H. Sebastian, Dipl.-Ing.