

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1742305343168 din 07.04.2025
Obiectul achiziției: Hidranți

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Polonia	BOHAMET- ARMATURA SR. J	Conform caietului de sarcini	HP-M (11.291.100.350.510.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	EN 14339
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm				HP-M (11.291.100.350.750.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm				HP-M (11.291.100.350.1000.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm				HP-M (11.291.100.350.1250.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm				HP-M (11.291.100.350.1750.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm				HP-M (11.291.100.350.2000.2) DN100; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil.	
Racord/Trecere	Racord/Trecere				Flansa de trecere între DN100 (EN 1092-2) și suportul pentru hidrant conform GOST 5525-88 (6 gauri)	GOST 5525-88 + EN 1092-2

Numele, prenumele: Ruban Corneliu
In calitate de: Specialist achizitii
Ofertantul: Uniplast SRL
Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau
Data: 04.04.2025
e-mail: ruban.corneliu@uniplast.md
Mob: 079995939