

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire – licitație deschisă</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
42512 000-8	Lotul nr. 1						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC330	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără regulator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 675 mm.	Certificate de conformitate SM care să corespundă Directivelor 2006/42/EC, 2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU și 2014/35/EU
	Total Lotul nr. 1						
	Lotul nr. 2						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC430	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale;	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare	Certificate de conformitate SM care să corespundă Directivelor 2006/42/EC, 2009/125/CE,

				- fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	2011/65/EU, 2014/30/EU și 2014/35/EU
Total Lotul nr. 2						
Lotul nr. 3						
Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC530	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	Certificate de conformitate SM care să corespundă Directivelor 2006/42/EC, 2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU și 2014/35/EU
Total Lotul nr. 3						
Lotul nr. 4						
Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW ± 0,5%	ACTION CLIMA FX-VC630	ITALIA	ACTION CLIMA	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală;	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală;	Certificate de conformitate SM care să corespundă Directivelor 2006/42/EC,

				- cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	- cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 675 mm.	2009/125/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU și 2014/35/EU
Total Lotul nr. 4						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Achindinova Natalia____ În calitate de: __ Contabil sef ____

Ofertantul: __ “Di&Trade S.R.L.” ____ Adresa: __ Str. B.Bodoni 12, mun. Chisinau, Republica Moldova ____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SLA RSAP</i>									
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire – licitație deschisă</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
42512 000-8	Lotul nr. 1							În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, ventiloconvectoarele vor fi reparate sau schimbate în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de compania învingătoare, inclusiv cheltuielile de transport.	IBAN MD97VI 0000022 2421255 5MDL
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5% ACTION CLIMA FX-VC330	Buc.	10	8200,00	9840,00	82000,00	98400,00		
	Total Lotul nr. 1								
	Lotul nr. 2								
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5% ACTION CLIMA FX-VC430	Buc.	10	8700,00	10440,00	87000,00	104400,00		
	Total Lotul nr. 2								
	Lotul nr. 3								
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5% ACTION CLIMA FX-VC530	Buc.	10	9200,00	11040,00	92000,00	110400,00		
	Total Lotul nr. 3								
	Lotul nr. 4								
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de	Buc.	10	9775,00	11730,00	97750,00	117300,00		

	4,2 kW ± 0,5% ACTION CLIMA FX-VC630								
	Total Lotul nr. 4								
	TOTAL					358750,00	430500,00		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:___ Achindinova Natalia ___ În calitate de: __ Contabil sef ___

Ofertantul: ___ “Di&Trade S.R.L.” ___ Adresa: ___ Str. B.Bodoni 12, mun. Chisinau, Republica Moldova ___