



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 013-15 din 06.03.2015
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a cablului electric termorezistent „ELAN A.F. CEI 20-22/III - CEI 36762 C-4 (U₀=400V) -CE-25.09.14”, producător Italia


Materialul încercat: cablul electric termorezistent „ELAN A.F. CEI 20-22/III - CEI 36762 C-4 (U₀=400V) -CE-25.09.14”, producător Italia

Prezentul certificat confirmă că, **cablul electric termorezistent „ELAN A.F. CEI 20-22/III - CEI 36762 C-4 (U₀=400V) -CE-25.09.14, producător Italia**, prezentat de către SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131, **se clasifică ca material de grupa C₁ (slab combustibil)**, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra cablului electric termorezistent „ELAN A.F. CEI 20-22/III - CEI 36762 C-4 (U₀=400V) -CE-25.09.14”, producător Italia, prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 011 din 06.03.2015).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 022-251-490

seria CSI nr. 013-15