



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 001428-TSE-01/10
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 18.03.2016
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 18.03.2021
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KAZIM KARABEKİR CAD.ÖRNEK HAN NO:27/15
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
İSKİTLER ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:18
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
ALTIEYLÜL BALIKESİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001428-TSE-01/09
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ALİMAR
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-5 / 15.10.2015 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"alimar" Markalı + Şekil

--ALMBD1430 model, BAUDOUIN Motorlu, Prime: 1300 KVA, 1040 KW(dahil), Standby: 1430 KVA, 1144 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 1430 KVA, 1144 kW ve Prime : 1300 KVA ve 1040 KW)

--ALMAL1100 model, ALLIS Motorlu, Prime: 1000 KVA, 800 KVA(dahil), Standby: 1100 KVA, 880 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları

Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 1130 KVA, 904 kW ve Prime : 1030 KVA ve 824 KW)

--ALMAR300 model, ALİMAR Motorlu, Prime: 270 KVA, 216 KW(dahil), Standby: 300 KVA, 240 KW, 231/400V, 50

e-imzalı/e-signed

10.03.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (001428-TSE-01/10nolu belge devamı) : ALİMAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 15.10.2015 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Hız, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (deneneN en büyük güç Standby : 330 KVA, 264 kW ve Prime : 300 KVA ve 240 KW)
--ALMCU1430 model, CUMMINS Motorlu, Prime: 1270 KVA, 1015 KW(dahil), Standby: 1430 KVA, 1144 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: LEROY SOMER marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denene en büyük güç Standby : 1485 KVA, 1190 kW ve Prime : 1350 KVA ve 1080 KW)
--ALMDZ660 model, DEUTZ Motorlu, Prime: 600 KVA, 480 KW(dahil), Standby: 660 KVA, 528 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 660 KVA, 528 kW ve Prime : 600 KVA ve 480 KW)
--ALMPE1650 model, PERKINS Motorlu, Prime: 1500 KVA, 1200 KW(dahil), Standby: 1650 KVA, 1320 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: LEROY SOMER marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 1650 KVA, 1320 kW ve Prime : 1500 KVA ve 1200 KW)
--ALMSD1000 model, SDEC Motorlu, Prime: 910 KVA, 728 KW(dahil), Standby: 1000 KVA, 800 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 1030 KVA, 824 kW ve Prime : 940 KVA ve 752 KW)
--ALMSD1000 model, SDEC Motorlu, Prime: 910 KVA, 728 KW(dahil), Standby: 1000 KVA, 800 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: LEROY SOMER marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denenen en büyük güç Standby : 1100 KVA, 880 kW ve Prime : 1000 KVA ve 800 KW)
--ALMYV110 model, YAVUZ Motorlu, Prime: 100 KVA, 80 KW(dahil), Standby: 110 KVA, 88 KW, 231/400V, 50 Hz, IP23M, G3 Performans sınıfına sahip Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Ünitesi, Kabinli veya Kabinsiz Dizel Jeneratör Grupları
Alternatör: ALİMAR marka alternatörün kullanabileceği maksimum güç : (denene en büyük güç Standby : 110 KVA, 88 kW ve Prime : 100 KVA ve 80 KW)

e-imzalı/e-signed

10.03.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

