

AVIZ DE EXPERTIZĂ

În domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru exploatarea OIP

Nr. OI ESI-114/121 din 21.02.2022

valabil până la 20.02.2027

Denumirea întreprinderii:	SRL „FAITEC-M”
IDNO:	1003602014467
Adresa juridică:	or. Bălți str. Kiev, 48A.
Genul de activitate solicitat conform Anexei nr.1 din Legea 116 din 18.05.2012:	Exploatarea sistemului de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor până la 1,2 MPa și obiectelor aferente lor inclusiv: -conductelor și rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor până la 1,2 MPa din oțel și polietilenă; -posturilor de reglare a presiunii gazelor;
Adresa amplasării OIP	r-nul. Sîngerei com. Chișcăreni sat. Chișcăreni.
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.114 din 08.02.2022. Contract nr.114 din 08.02.2022.
Informații despre organismul de inspecție:	„CTSIC” S.R.L. IDNO 1003600118109 Adresa: str. Meleștiu, 22A, mun. Chișinău, MD 2001 Tel: anticamera 208151, recepția 208166 Certificat de Acreditare nr. OI-009 din 25.02.2019
Informații despre expert:	Sergiu Crivenco, tel 069256771 Permis de exercitare nr. 11054-21 din 08.12.2021.

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- HG RM nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;
- „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”, NRS 01–03:2013.

2. Scopul expertizei:

Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de exploatare sistemului de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor până la 1,2 MPa din oțel și polietilenă și obiectelor aferente lor în corespundere cu normele și regulile de securitate industrială;

3 Date privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiză:

- documentația de proiect nr.18/29-07/2021-AGE, elaborată de SRL „FAITEC-M” în anul 2021, înregistrată la AST cu nr.838 din 09.09.2021;
- acte de recepție a sistemului de alimentare cu gaze f/n din 12.2021;
- ordin cu privire la formarea serviciului tehnic-gaz și desemnarea persoanelor responsabile nr.9/22 STG din 04.02.2022;
- permis de exercitare a personalului tehnic-ingineresc nr. 0641-21 din 22.10.2021 nr.0276-21 din 30.07.2021;
- permis de exercitare a personalului muncitoresc nr.0182-21 nr.0183 din 22.10.2021 nr.92 din 23.09.2021 nr.106 din 18.09.2021;
- regulament privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale aprobat de director la 12.05.2021;
- planul și graficele la deservirea tehnică pentru anul 2022 aprobat de director la 01.02.2022;
- planul de localizare și lichidare a avariilor posibile, aprobat de director la 12.05.2021;
- lista instrucțiunilor funcționale a persoanelor responsabile, de producție a lăcătușilor, instrucțiuni de

	Aviz de expertiză în domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru exploatarea OIP		EDIȚIA 02/12.04.2021	
	F-08-PL		Pagina	2 din 2

securitate și sănătate în muncă aprobată de director la 12.05.2021;

- informație cu privire la posedarea actelor normativ-tehnice aprobată de director la 12.05.2021;
- informație privind dotarea tehnico-materială aprobată de director la 03.01.2022;
- lista mijloacelor de protecție și materialelor tehnice în unitatea de transport „Mercedes-308-D” pentru intervenții și reparații ale serviciului tehnic-gaz aprobat la 12.05.2021;
- polița de asigurare nr.OIP0005/2022 din 08.02.2022 eliberată de C.A., „INTACT” S.A

4. Caracteristica obiectului expertizei:

Sistemul de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor pînă la 1,2 MPa din oțel și polietilenă și obiectelor aferente lor include :

r-nul. Sîngerei com. Chișcăreni sat. Chișcăreni

- conductă de gaze de presiune medie din PE Ø=110 mm L=3257 m;
- conductă de gaze de presiune medie din PE Ø=50 mm L=268 m;
- conductă de gaze de presiune medie din PE Ø=40 mm L=66 m;
- conductă de gaze de presiune medie din PE Ø=32 mm L=228 m;
- conductă de gaze de presiune medie din oțel Ø=108 mm L=95 m;
- conductă de gaze de presiune medie din oțel Ø=89 mm L=1,2 m;
- post de reglare a presiunii gazelor cu două reglatoare FE – 1 un;
- nod de evidență RABO G – 100 cu corector electronic – 1 un;

Întreprinderea dispune de:

- încăpere pentru personal implicat în exploatare;
- documentație normativ– tehnică;
- set de instrumente;
- inventar antiincendiar;
- trusă de prim ajutor medical.

3. Concluzie

În baza raportului de expertiză din 09.02.2022 și evaluării conformității proceselor de exploatare a sistemului de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor pînă la 1,2 MP din oțel și polietilenă și obiectelor aferente lor inclusiv:

- conductelor și rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu presiunea gazelor până la 1,2MPa;
- posturilor de reglare a presiunii gazelor;

amplasate în r-nul.Sîngerei com. Chișcăreni sat. Chișcăreni s-a constatat că acestea corespund cerințelor securității industriale și SRL „FAITEC-M” dispune de posibilități necesare pentru efectuarea lucrărilor de exploatare a acestor obiecte industriale periculoase.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia.

Digitally signed by Crivenco Sergiu
Date: 2022.02.21 10:02:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Expert

Sergiu CRIVENCO

Șef Secția Expertiza SI

Valentin ȚISLINSCHI



Prezentul aviz de expertiză reflectă situația de facto la momentul examinării obiectului industrial periculos (OIP) și documentației prezentate și nu se răsfrânge asupra circumstanțelor noi apărute ulterior eliberării avizului, pe parcursul exploatării OIP. Deținătorul obiectului industrial periculos este obligat să îndeplinească pe parcursul exploatării OIP cerințele legislației și normativelor în vigoare.

Potrivit art.10 (10) n) al Legii nr. 116 din 18.05.2012, agentul economic care desfășoară activități în domeniul securității industriale, este obligat să suspende exploatarea obiectului industrial periculos din proprie inițiativă ori în temeiul prescripției organului de control și supraveghere tehnică de stat, în caz de avarie, incident sau de depistare a anumitor circumstanțe care pot provoca avarii sau incidente.

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 “Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sunt obligați să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu prezentarea avizului de expertiză.