

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Licitatia nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740055840467?tab=contract-notice> din **20.02.2025**,

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aparate de aer condiționat INVERTOR 9000 (Btu/h)	AIRFEL Inverter 25 (9000 BTU)	Turcia	AIRFEL	- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor invertor – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25; Garanție minim 36 luni.	- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A++ / A+; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Compresor invertor – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 400; - Sunet la nivel interior 25, 32, 38,5 dB - Garanție 24 luni.	-

2	Aparate de aer condiționat INVERTOR 12000 (Btu/h)	AIRFEL Inverter 35 (12000 BTU)	Turcia	AIRFEL	- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 500; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 28; Garanție minim 36 luni.	- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A++ / A+; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu - Agent frigorific - R 32; - ;Culoarea albă - Debit de aer (m³ / h) – 500; - 25 / 34,5 / 40,5 dB Garantie 24 luni	-
---	---	--------------------------------------	--------	--------	--	--	---

Ofertantul: **Engineering Facility Solutions SRL** _ Adresa: _ str. Mesterul _Manole _nr.9 of.12_ Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tutunaru Ion_ În calitate de: Manager in activitatea economica