

F4.1 Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21088497 / [ocds-b3wdp1-MD-1692104538415](#)

din 15 august 2023

Denumirea procedurii de achiziție: LUCRARI DE MENTENTANȚĂ LA BATERIA UPS 250 kVA

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LUCRARI DE MENTENTANȚĂ LA BATERIA UPS 250 kVA				<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecția fizică a conexiunilor dintre toate bateriile. 2. Curățarea contactelor oxidate identificate 3. Măsurarea tensiunilor la toate bateriile în proces de descărcare la o sarcină de (2-10) Kva 4. Măsurarea tensiunilor la toate bateriile în proces de încărcare a bateriei. 5. Identificarea bateriilor cu o rezistență internă peste și/sau sub valoarea medie 	<p>Vor fi studiate vizual calitatea contactelor (80 de contacte).</p> <p>Contactele oxidate vor fi restabilite.</p> <p>Măsurarea pentru toate 40 de acumuloare în proces de descărcare a tensunilor de pe borne.</p> <p>Măsurarea pentru toate 40 de acumuloare în proces de încărcare a tensunilor de pe borne.</p>	

					<p>6. Lucrări individuale cu baterii identificate – descărcarea bateriilor cu rezistență internă mărită și reîncărcarea bateriilor cu rezistență internă scăzută</p> <p>7. Ciclul repetat "încărcare/descărcare" a bateriei cu verificarea tensiunii pe fiecare baterie. Dacă este necesar, efectuarea lucrărilor individuale repetate cu bateriile care au rezistențe interne mult diferite de media.</p> <p>8. Elaborarea raportului de mentenanță cu indicarea stării fiecărei baterii la data inspectării și acțiunile întreprinse în raport cu fiecare, însoțit de o concluzie generală privind starea bateriei intervalul lucrărilor de mentenanță și procedeele recomandate de producător.</p>	<p>Acumulatorii cu rezistență internă mai mare/mic de cea medie vor fi supuse individual procedurii de descărcare/încărcare</p> <p>Se va face un ciclu repetat, expus în p.3</p> <p>Semnarea Acordului de dare în exploatație.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sainsus Uirie

În calitate de: director srl Sincos-Plus