

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742537304058
Obiectul de achiziție: Servicii de testare a sistemelor de aprovizionare curentului electric cu întocmirea pașaportului tehnic 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de testarea sistemelor de aprovizionare curentului electric cu întocmirea pașaportului tehnic 2024	1. Măsurarea rezistenței de izolație la 10 linii electrice; 2. Verificarea prezenței circuitului dintre priza de pământ și aparatele legate la ea la 800 unități; 3. Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământare – 800 măsurări; 4. Verificarea acționării protecției (măsurarea buclei ”faza-zero”) – 800 măsurări; 5. Măsurarea rezistenței dispozitivelor de împământare – 800 măsurări; 6. Măsurări electrice la ascensor – 5 măsurări.	MD	MD	Prestarea serviciilor se efectuează în condițiile actuale ale instituției și nu trebuie să afecteze și să creeze incomodități regimului de lucru și amenințări pentru angajații Beneficiarului. Măsurările și încercările trebuie efectuate în baza cerințelor NAIE, NE1-01:2019 – norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici și Regulamentului privind securitatea antiincendiară. Prestator urmează să dețină permis de exercitare a personalului pentru servicii la ascensoare și talon de autorizare la electrosecuritate.	Prestarea serviciilor se efectuează în condițiile actuale ale instituției și nu trebuie să afecteze și să creeze incomodități regimului de lucru și amenințări pentru angajații Beneficiarului. Măsurările și încercările trebuie efectuate în baza cerințelor NAIE, NE1-01:2019 – norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici și Regulamentului privind securitatea antiincendiară. Prestator urmează să dețină permis de exercitare a personalului pentru servicii la ascensoare și talon de autorizare la electrosecuritate.	NAIE, NE1-01:2019, HOTĂRÂRE Nr. 506 din 05-07-2017
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Beschier Alexandru
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Energtehplus” SRL
Adresa: Mun. Chisinau str. Romana 2/2