

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612349222096 din 03 februarie 2021						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Acumulatori pentru UPS	Yuasa SWL2500TFR	Regatul Unit (UK)	YUASA	Conform caietului de sarcini	Tehnologia de fabricație – AGM (fără întreținere) Durata de exploatare – 10-12 ani conform clasificare EUROBAT Corespunderea standard – IEC 60896-21, ISO 9001 Aprobări - Underwriters Laboratories Inc. Tensiunea nominală – 12V (6 celule în bloc) Capacitatea de 10 min. – 2940 W/bloc, la descărcare până la tensiunea de 9.6V pe bloc, temperatura de 20°C Capacitatea de 10 ore – 91.4 Ah/bloc, la descărcare până la tensiunea de 10.8V pe bloc, temperatura de 20°C Rezistența internă – 6.5 mΩ Curentul de scurt circuit – 2258 A Dimensiuni acumulator – Lungimea 305 (±3) mm Lățimea 173 (±3) mm Înălțimea 220 (±3) mm Terminal de conectare – Female, M6 Greutatea – 32kg	
					Anul și țara de fabricație – 2021, Regatul Unit (UK) Termen de garanție – 24 luni de la punerea în funcțiune	
TOTAL						



Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Cotoreea Oleg**
În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Seol-Group SRL**
Adresa: **Chișinău, șos. Muncești 380**