

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat industrial	NIF-NOA 55-3	Norvegia	Nordis	Bloc interior la condiționar industrial - Tip unitate convertibilă tavă, podea. - Agent frigorific R-32 - Putere de răcire-16,0 kw - Puterea de încălzire-17,0 kw - Debit de aer 2250 m³/h - Nivel de zgomot-valoare minima 40 dB - Dimensiuni unitate internă 1650x230x680 mm (lungime, adâncime, înălțime) - Greutate unitate internă 43 kg - Răcire - 20+46C° - Încălzire -20+24 C° - Lungime maximă a taseului între unitatea	Bloc interior la condiționar industrial La răcire Capacitate de răcire kw – 15.83 (4.10~16.71) consumul de energie electrică w- 5650(1100~6650) SEER- 6.1 La încălzire Capacitate de încălzire kw – 18.17 (4.40~19.64) consumul de energie electrică w- 6050(1050~7100) SEER- 5.1 Clasa energetică A++/A+ - Debit de aer 2200/1950/1650 m³/h	

				interioară și cea exterioară 70 m - Putere mare de aer - Mentine temperatura constantă în zona unde se află oameni - WIFI - bluetooth - Economie la energie ,de la A la D- Programarea oprire/pornire automata - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori sînga/dreapta	Dimensiuni unitate internă1650x675x235 mm(lungime, adîncime, înălțime) - Greutate unitate internă 42.30 kg - Nivel de zgomot-valoare minima 38 dB - Răcire - 20+50C° - Încălzire -20+24 C° -Lungime maximă a taseului între unitatea interioară și cea exterioară 75 m - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori sînga/dreapta	
Aparat de aer condiționat industrial	NIF-NOA 55-3	Norvegia	Nordis	-bloc exterior la condiționer industrial - greutate 101 kg -nivel de zgomot aproximativ 72 dB -controler cu fir/cablu- -telecomandă standart	-bloc exterior la condiționer industrial - greutate 66.90 kg -nivel de zgomot aproximativ 73 dB -controler cu fir/cablu- -telecomandă standart	
Traseu frigorific 9 mm				Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la temperaturi30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereai sau grinzi.	Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la temperaturi30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereai sau grinzi.	
Traseu frigorific 15mm				Material cupru fără susură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8-1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi - 30+120C°, presiune maximăR-32, R-410A.	Material cupru fără susură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8- 1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi - 30+120C°, presiune maximăR-32, R-410A.	
Suport la podea				Suport la podea.	Suport la podea.	
Chit de fixare pentru condiționere				Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi,piulițe, ancore, etc.	Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi,piulițe, ancore, etc.	

Gaură cu diamant 050				Pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și cabluri.	Pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și cabluri.	
Montarea echipamentului				Montarea condiționerelor, conform cerintelor părții contractante.	Montarea condiționerelor, conform cerintelor părții contractante.	
Servicii de transport				Achitarea deplasării de transport.	Achitarea deplasării de transport.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167**