


## SRL ARBUSTUM

C/F 1003600024660

Numărul procedurii de achiziție 21034042 din 20.01.2021.

Denumirea procedurii de achiziție: **Servicii de întreținere și reparație a utilajului frigorific și a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul I articolu lui	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	LOT 1 Servicii de întreținere și reparație a utilajului frigorific	3	4	5	<p><b>servicii de întreținere</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor.</li> <li>2. Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare.</li> <li>3. Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni</li> <li>4. Curățarea condensatoarelor a utilajului frigorific cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă.</li> <li>5. Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, becurilor de căldură TPB, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</li> <li>6. Monitorizarea și testarea blocurilor electrice de control a utilajului și configurarea lor.</li> <li>7. Verificarea regimelor tehnologice și parametrilor de bază a utilajului.</li> <li>8. Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</li> </ol> <p><b>SERVICII DE REPARATII</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire</li> <li>2. Repararea blocului de comandă</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor.</li> <li>2. Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare.</li> <li>3. Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni</li> <li>4. Curățarea condensatoarelor a utilajului frigorific cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă.</li> <li>5. Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, becurilor de căldură TPB, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</li> <li>6. Monitorizarea și testarea blocurilor electrice de control a utilajului și configurarea lor.</li> <li>7. Verificarea regimelor tehnologice și parametrilor de bază a utilajului.</li> <li>8. Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</li> </ol> <p><b>SERVICII DE REPARATII</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire</li> <li>2. Repararea blocului de comandă</li> <li>3. Schimbarea sau repararea ventilatoarelor</li> </ol>	8



2/2

		<p>3. Schimbarea sau repararea ventilatoarelor 4. Schimbarea sau repararea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Schimbarea sau repararea elementelor de fixare a ușilor 7. Schimbarea garniturilor din cauciuc</p> <p><b>servicii de întreținere</b> 1. Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2. Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune 3. Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. 4. Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. <b>SERVICII DE REPARATIE</b> 1. Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire 2. Repararea blocului de comandă 3. Schimbarea ventilatoarelor 4. Schimbarea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Demontarea aparatelor de aer condiționat 7. Montarea aparatelor de aer condiționat</p>			
	<p>4. Schimbarea sau repararea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Schimbarea sau repararea elementelor de fixare a ușilor 7. Schimbarea garniturilor din cauciuc</p> <p><b>servicii de întreținere</b> 1. Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2. Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune 3. Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. 4. Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. <b>SERVICII DE REPARATIE</b> 1. Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire 2. Repararea blocului de comandă 3. Schimbarea ventilatoarelor 4. Schimbarea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Demontarea aparatelor de aer condiționat 7. Montarea aparatelor de aer condiționat</p>	<p>3. Schimbarea sau repararea ventilatoarelor 4. Schimbarea sau repararea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Schimbarea sau repararea elementelor de fixare a ușilor 7. Schimbarea garniturilor din cauciuc</p> <p><b>servicii de întreținere</b> 1. Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2. Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune 3. Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. 4. Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei. <b>SERVICII DE REPARATIE</b> 1. Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire 2. Repararea blocului de comandă 3. Schimbarea ventilatoarelor 4. Schimbarea compresoarelor 5. Schimbarea filtrelor de aer 6. Demontarea aparatelor de aer condiționat 7. Montarea aparatelor de aer condiționat</p>			

LOT 2  
Servicii de întreținere și  
reparație a aparatelor  
de aer condiționat



Semnăt: Bulicau Tatiana În calitate de: adunul  
 Ofertantul: SR „ARDUSTUM” Adresa: Str. M. Stanola 2/2