

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea aparatelor de aer condiționat

Lotul I - Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor materiale	U.M	C-tea	Specificații tehnice	Termen de livrare a mărfii
Aparat de aer condiționat	Buc	5	Unitate internă și unitate externă Sistem Split de perete Moduri de operare răcire, încălzire, umidificare Suprafața acoperită: 25 - 35 m ² Capacitate de răcire: BTU 12000 Capacitate de răcire: minim W 3200 Nivel zgomot: maxim dB 36 Tip compresor standard Filtrarea: AutoClean Compresor : On /Of Agent frigorific R410a Funcții: Auto restart Timer Indicație Display Control Telecomanda Garanție minimă: 24 luni Regimuri adăugătoare: Ventilare Filtru aer Timer oprire/pornire Reglare viteză ventilator	10 zile de la data semnării contractului

Lotul II - CLIMATIZATOR DE TIP CANAL (48000 BTU)

Model	Canal	Termen livrare
Suprafața încăperii, m2	140-160	10 zile de la data semnării contractului
Capacitatea de răcire, BTU	48000	
Capacitatea de răcire, minim kw	14	
Capacitatea de încălzire, minim kw	15	
Tipul de agent frigorific	Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova	
Accesorii	Telecomandă	
Garantie minim	24 luni	
Inclusiv servicii de montare, et. 3 și respectiv serviciile de demontare a condiționerului existent.		

Tot echipament trebuie să fie configurat și instalat

Condiții suplimentare pentru operatorii economici:

- Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare;
- Min 3 proiecte similare realizate (prezentarea copiilor contractelor este obligatoriu);
- Certificarea validă în domeniul calității al managementului companiei ISO9001.

**Șef al Secției asigurare intervenții
al DRCDI a IGSU
locotenent-colonel al s/intern**

Ion Turea

**Șef-adjunct al DRCDI
căpitan al s/intern**

Ghenadie Machidon