



Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle
☎+49(0)5141 979-414 /-0 • pruefstellen@nlbk.niedersachsen.de

Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10014 *Test Certificate number ZPC 10014*

Hiermit wird bestätigt, dass der vom Unternehmen
This is to certify that the fire fighting hose manufactured by

Ohrdrufer SchlauchWeberei Eschbach GmbH DE - 99885 Ohrdruf

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung
under the brand name

OSW Fire natur L1 DIN 14811 - C 52 - 15 - KL 1 - K - L 1

Innendurchmesser 52 mm
Inside diameter 52 mm

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811-01 + A1 + A2,
Klasse 1, Leistungsstufe 1, erfüllt.
is found to comply with the prescribed specification DIN 14811-01 + A1 + A2,
class 1, performance level 1.

Celle, den 19.12.2023

Im Auftrage
Yours faithfully


Oliver Voß, Dipl.-Ing. (FH)

