


Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea nodurilor de fixare.*

Numărul: CG-B-15/23;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificare a tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	Țara de origine	Producător ul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	* Setul nodului de fixare – în set un nod sub filet, al doilea sub sudură la toate diametrele, și 2 garnituri sub diametru (Комплект узлов крепления: в комплекте один – под резьбу, второй под приварку на все диаметры); * Parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrînși (Наличие собственного технологического парка, для выполнения наладочных работ по замене типоразмеров в короткие сроки); * Размер выходного паза должен составлять 5 мм и штуцер узла крепления должен быть заужен.	Conform cerințelor din caietul de sarcini	CP G.05.01-2014	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
2	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)		Conform cerințelor din caietul de sarcini	CP G.05.01-2014	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
3	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового счетчика Д25)	buc. (set)		Conform cerințelor din caietul de sarcini	CP G.05.01-2014	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
4	Nod de fixare D 32 (Узел крепления газового счетчика Д32)	buc. (set)		Conform cerințelor din caietul de sarcini	CP G.05.01-2014	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
5	Nod de fixare D 40 (Узел крепления газового счетчика Д40)	buc. (set)		Conform cerințelor din caietul de sarcini	CP G.05.01-2014	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
6	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	* Garniturile de toate diametrele, inclusiv cele din set cu nodurile de fixare trebuie să corespundă cu «CP G.05.01-2014, стр. 81» și să corespundă standardului GOST7338 – grosimea 3-5 mm (Поставка всех резиновых прокладок (Д15, Д20, Д25, Д32, Д40, Д50, Д76), в том числе в комплекте узлов крепления должны быть в соответствии с «CP G.05.01-2014, стр. 81» - должна соответствовать «Резина маслбензостойкая по ГОСТ 7338») - толщина листа 3-5 мм.).	Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
7	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
8	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
9	Garnitură D 32 (Прокладка резиновая Д32)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
10	Garnitură D 40 (Прокладка резиновая Д40)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
11	Garnitură D 50 (Прокладка резиновая Д50)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.
12	Garnitură D 76 (Прокладка резиновая Д76)	buc.		Conform cerințelor din caietul de sarcini	GOST7338 – grosimea 3-5 mm	Republica Moldova	LEPOCOM -PRIM S.R.L.

Semnat:  Numele, Prenumele: Pogorelova Irina

În calitate de: administrator

Ofertantul: LEPOCOM-PRIM S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. L. Deleanu 3/1-90 SRL "Chișinău-gaz"

Data „10” ianuarie 2023

Președintele Grupului

Lisa I.

C1 – Uz intern