

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]

Numărul procedurii de achiziție: \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirea licitației: \_\_\_\_\_

Nr. loturilor	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lotul nr. 1. Lucrări de testare a utilajului electric</b>								
1						Măsurarea rezistenței izolației la cabluri, linii și înfășurări	Măsurarea rezistenței de izolației a cablurilor, rețelelor de iluminat și înfășurări	NE-01-2019
1						Măsurarea rezistenței la priza de pământ cu diagonala pînă la 20m	Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ	NE-01-2019
1						Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la ele	Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile protejate	NE-01-2019
1						Măsurarea impedanței circuit Bucla "faza-zero"	Verificarea acționării protecției	NE-01-2019
						Întocmirea sau ajustarea schemelor electrice	Întocmirea sau ajustarea schemelor electrice	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazacu Vladimir În calitate de: director

Ofertantul: SRL "Electroreglor" Adresa: mun.Chișinău str.Pădurii,21/2