



**С Е Р Т И Ф І К А Т   К А Ч Е С Т В А**

**Цилиндр БЗВ ламинированный фольгой армированной склосеткой ФППС 14  
для изоляции трубопроводов  
ДСТУ Б В.2.7-235:2010**

| Типоразмер                                                           | Количество,<br>п.м  | Дата изготовления |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| БЗВ ламинированный фольгой армированной склосеткой ФППС 14 б=30      |                     |                   |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.48.30                                        | 34                  | 07.2025           |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.57.30                                        | 60                  | 07.2025           |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.76.30                                        | 8                   | 07.2025           |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.89.30                                        | 50                  | 07.2025           |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.108.30                                       | 70                  | 07.2025           |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.133.30                                       | 50                  | 07.2025           |
| БЗВ ламинированный фольгой армированной склосеткой ФППС 14 б=40      |                     |                   |
| ЕРІ-0-5-3-ТІ-Ц-100-1000.219.40                                       | 24                  | 07.2025           |
| БЗВ б=40                                                             |                     |                   |
| С-100-1000.273.40                                                    | 26                  | 07.2025           |
| Лента алюминированная<br>самоклеящаяся армированная<br>В=50 мм L=50м | 15 рул.             | 07.2025           |
| Лента крепежная с липким слоем<br>В=50 мм, L=100м (скотч)            | 2 рул.              | 07.2025           |
| Фольга арм. склосеткой с липким<br>слоем ФППС 14                     | 33,6 м <sup>2</sup> | 07.2025           |

**Технические характеристики цилиндров (получилиндров, сегментов)  
теплоизоляционных**

| № | Название показателя                                          | Требования                        |                            | Результаты<br>контроля |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
|   |                                                              | Значения                          | Отклонени<br>е             |                        |
| 1 | Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                 | 100                               | ± 5                        | Соответствует          |
| 2 | Теплопроводность, Вт/(м×К)<br>- (298 ± 5) К<br>- (398 ± 5) К | 0,041<br>0,055                    | + 0,02<br>+ 0,03           | Соответствует          |
| 3 | Длина, мм                                                    | 1000                              | ± 20                       | Соответствует          |
| 4 | Внутренний диаметр, мм                                       | 18 - 89<br>108 - 219<br>273 - 530 | +3<br>+5<br>+8             | Соответствует          |
| 5 | Товщина стенки, мм                                           | 30 - 50<br>60 - 80<br>90 - 110    | +3, -1<br>+5, -2<br>+8, -3 | Соответствует          |

Покрывной слой - фольга, армированная стеклосеткой с липким слоем –  
соответствует требованиям ТУ У 25.2-14023884-008-2004.

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтового волокна (цилиндры, полуцилиндры), а также материал соответствуют требованиям ДСТУ Б В.2.7-167:2008.

Фасонные элементы из минеральной ваты для изоляции трубопроводов отвечают требованиям ДСТУ Б В.2.7-235:2010.

Продукция не содержит асбеста.

Дата видачі сертифіката: 30.07.2025

Начальник ОКС



/ Н.С.Шарый /