

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1715145785662 din 08/05/2024
Obiectul achiziției: Sistem de răcire pentru Rezonanță Magnetică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1. Sistem de răcire pentru Rezonanță Magnetică					
1.1	Sistem de răcire pentru Rezonanță Magnetică					
	CHILLER DAIKIN EWAA-DV3P/DW1P	UE BELGIA/ CEHIA	DAIKIN EWAA016D W1P		Pentru CHILLER DAIKIN EWAA-DV3P/DW1P - Compresor oscilant controlat de inverter cu agent frigorific R-32, Agent frigorific R-32: impact redus asupra mediului și cu 30% mai puțină încărcătură de agent frigorific necesară. - Domeniu de aplicare partea aer de răcire + 10°C până la + 43°C - Domeniu de aplicare partea cu apă de răcire + 5°C până la + 22°C - Design compact cu kit hidraulic încorporat: nu este necesar rezervor tampon,	

					pompa standard acționată cu inverter, vas de expansiune, senzor de debit principal inclus - Instalare și întreținere ușoară - Controler MMI-2 separat pentru instalare în interior	
	Adaptor DAIKIN BRP069A78	UE BELGIA/ CEHIA	DAIKIN BRP069A78 LAN cartridge		Pentru Adaptor DAIKIN BRP069A78 - Cartuș adaptor WLAN inserat în interiorul unității interioare - Onecta: control your heating and domestic hot water system from any location with an app - Posibilitate de control al locațiilor cu mai multe unități - Setări programul de concediu atunci când lipșiți o perioadă mai lungă. - Detectarea la distanță a defecțiunilor	
	Panou Automatizare	China	Panou automatizare sistem conectat la Internet prin Tuya		Pentru Panou Automatizare: - Posibilitatea de conectare la programul Tuya pentru control inteligent la distanță. - Control consecutivitate faze. - Control ON/OFF ventilator Dry Coller	
	Sistem de conectare prin țevi PEID Electrifiuziune	R. Moldova	Sistem de conectare prin țevi PEID Electrifiuziune		Caracteristici: -rezistența mare a articulațiilor datorită procesului de sudare. -rezistent la fluide cu temperatură mare. -rezistența mare la substanțe chimice. -rezistența mare la raze UV, comparativ cu alte materiale plastice	

	Pompă de circulație	ITALIA	Pompă de circulație Biral Modula 32-8-180 RED pentru Soliții de etilenglicol 35%		Pentru Pompă de circulație: - Temperaturi Optime de lucru pentru Biral Modula... RED +2°C...+110°C (PrimAX) - Turație variabilă controlată cu un motor 1 ~ cu magnet permanent. Trei moduri diferite de reglare: presiune diferențială proporțională, presiune diferențială constantă și turație constantă. Conectorul Biral asigură o conexiune electrică rapidă și simplă (seria PrimAX). Funcție de reducere automată a consumului pe timp de neutilizării utilajului.	
	Vana cu 3 cai	Italia	Vana Danfoss HRB 3, DN 32		Caracteristici: • Cel mai mic nivel al pierderilor din clasă • Indicator unic al poziției (vizibil și atunci când servomotorul este montat) • Mâner ergonomic • Instalare facilă • Pentru aplicații de amestec și de distribuție • Conexiune cu filet interior	
	DRY COOLER Model: RDS 0632 A4DH	ITALIA	DRY COOLER Model: RDS 0632 A4DH		Pentru Dry Cooler: - Capacitate termică mai mare de 16kW - Temperatura aerului exterior +10 - Temperatura de ieșire din utilaj + 11,50 - Temperatura de intrare in utilaj +16 - Fluid de calcul: etilen glicol 35% - Debitul fluidului 3,72 m3/h - Debitul de aer 32400 m3/h	

	Soluție de Etilen glicol 35%	R. Moldova	Soluție de Etilen glicol 35%		Soluție de Etilenglicol 35%. Este un agent termic de înaltă performanță, gata preparat, pe baza de monoetilenglicol, aditivat cu inhibitori de coroziune și stabilizatori de pH, special conceput pentru instalații industriale. Corespunde prescripțiilor tehnice pentru instalații în componenta cărora intră: aluminiu, cupru, oțel, fontă, aliaje. Se folosește la instalații termice industriale / schimbatoare de căldură moderne / chillere care funcționează în condiții extreme.	
	Total					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chilaru Radu În calitate de: Manager în vânzări

Ofertantul: GR Haro Group SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 133