

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00063/20

Серия RU № 0285264



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: asert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ».  
Адрес места нахождения: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20.  
Адрес осуществления деятельности: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20.  
УНП: 190007727. Номер телефона: +375173445772. Адрес электронной почты: office@belwood.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ».  
Адрес места нахождения: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20.  
Адрес осуществления деятельности: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, к. 20.  
УНП: 190007727. Номер телефона: +375173445772. Адрес электронной почты: office@belwood.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые деревянные (EIS60) типов согласно Приложению № 0774785, изготовляемые по СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006 и технической документации производителя.  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 20

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0084ЕАС-2020 от 22.10.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протоколов сертификационных испытаний № 20-11-30/ТР-ИКБС от 30.11.2020 г., № 20-11-30/ТР-ИКБС от 30.11.2020 г., № 20-11-30/ТР-ИКБС от 30.11.2020 г., № 20-11-30/ТР-ИКБС от 30.11.2020 г. (ФЛ ИКБС НИУ МГСУ, аттестат РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.).  
Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;  
ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (с изменением № 1)

Предел огнестойкости дверей по потере целостности, теплоизолирующей способности, дымогазонепроницаемости – EIS60.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2020 ПО 20.12.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Полужен Дмитрий Витальевич

(Ф.И.О.)

Кореньченко Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)