

**Anexă la Documentația de atribuire  
Pentru procedura de achiziție:  
” Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz”**

**Cerințe tehnice**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea bunurilor solicitate</b>	<b>Care tip de gaze trebuie să depisteze</b>
1	Detector de scurgeri de gaze "ПОИСК 02М" – sau analog	1) CH4
2	Analizator de gaze EX-TEK PM580 completatie minimala: Analizator de gaze Ex-TEK PM580 cu sensor IR Smart CH4, Doc staty PM 5-T, AC/DC adapter M4, Sondă flexibilă HG5 – sau analog	1) cu sensor IR Smart CH4
3	Detector de scurgeri de gaze "Варпа S-03"– sau analog	1) CH4
4	Detector de scurgeri de gaze TGM-3	1) CH4 2) C3H8
5	Detector de gaze SNOOPER mini – sau analog	1) CH4 2) C3H8
6	Indicator de gaze și presiune "ИДГ-1" – sau analog	1) CH4
7	Explozimetru CTX-17-80 – sau analog	1) CH4
8	Detector de gaze "ФП11,2"– sau analog	1) CH4 2) C3H8

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea bunurilor solicitate</b>	<b>Cerințe</b>
1	Detector de gaze "STRAJ"– sau analog	Tipul conexiunii - mufe, Dn20, Temperatura ambientala -20°C/+60°C, Mediu de lucru: gaze naturale neagresive, Clapeta electromagnetica SEKMA model S635