

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1778487736922 (21616937 din 11.05.2026) din 19.05.2026</i> |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunurilor/serviciilor | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h Cod CPV 50800000-3 | Servicii de mentenanță și reparații curente a aparatelor de aer condiționat, 9000-24000 BTU/h | MD | MD | Deservirea blocului interior a condiționerelor: Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea sistemului de drenaj; • Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni dacă vor fi depistate . Alte verificări.Cheltuielile legate de folosirea transportului si autoturnului vor fi incluse in pretul ofertei | Deservirea blocului interior a condiționerelor: Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea sistemului de drenaj; Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni dacă vor fi depistate . Alte verificări Cheltuielile legate de folosirea transportului si autoturnului sunt incluse in pretul ofertei | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66