


„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Centrul de Date

Echipamente de răcire și de ventilare

"Avantcons Grup" SRL

Chisinau 2019



Пояснительная записка

Система охлаждения Stulz CyberAir3PRO DX model ASD241A, каждый 29,6kW, 2 сист., фреон R410a

- демонтируются 2 устаревшие системы DX, расположенные за стеной машинного зала
- монтируются 2 новые системы в проектное положение
- наружные блоки так же заменяются на новые
- прокладка коммуникаций по существующим путям
- фреонпровод д16 / д22 с устройством маслоподъемных петель
- внутренние блоки соединяются между собой по цепи при помощи кабеля витая пара кат.6а в сеть для секвенци и удаленного мониторинга и управления Stulz WIB8000 (HTTP / SNMP)
- Оптические датчики "Smoke detector" устанавливаются в машзале
- Допдатчики Temp/Humid устанавливаются в машзале
- Датчики протечки воды с отсечными клапанами устанавливаются непосредственно под кондиционерами

						Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică			
						mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1			
Modif.	Sector	Planșe	Nr.doc.	Semnătura	Data	Centrul de Date	Faza	Planșa	Planșe
							O	1	1
Sp. prin.					2019	Echipamente de răcire și de ventilare	"Avantcons Grup" S.R.L.		
Inginer				Evmanenco	2019				