

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1728562657680 din 10.10,2024						
Obiectul achiziției: Aparatelor de aer condiționat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul I - Aparate de aer condiționat CITT						
Aparat de aer condiționat caseta	GUD71T1/A-S GUD71W1/NhA-S	China	Hong Kong Gree Electric Appliances Sales Limited	<p>Caracteristici generale Producător: Brand Name Internațional Compresor Inverter Putere, BTU 24000 Debit maxim de aer 1260 Diametru tevi,inch 3/8x5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,15 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 2,2 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Da Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 8 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 32 Putere la răcire - maxim 7,1 kW Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 20 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric (cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	<p>Caracteristici generale Producător: GREE Compresor Inverter Putere, BTU 24000 Debit maxim de aer 1260 Diametru tevi,inch 3/8x5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,15 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 2,2 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Da Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 8 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 32 Putere la răcire - maxim 7,1 kW Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 20 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric (cablu 20 m.l.).</p>	

					Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni
Aparat de aer condiționat caseta	KWSMO-42IR32HF / KCCI-42IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Caracteristici generale Producător: Brand Name Internațional Compresor Inverter Putere, BTU 42000 Suprafata incaperii, m² 125 Debit maxim de aer 1950 Diametru tevi, inch 3/8x5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 4,44 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min -20... max +43 Consum en. electrică la răcire - maxim 4,84 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Da Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 12,7 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 34 Putere la răcire - maxim 12,3 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -20... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 10 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric(cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	<p>Caracteristici generale Producător: KANION Compresor Inverter Putere, BTU 42000 Suprafata incaperii, m² 125 Debit maxim de aer 1950 Diametru tevi, inch 3/8x5/8 Consum en. electrică la încălzire - maxim 4,44 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C -15... +50 Consum en. electrică la răcire - maxim 4,84 kW Regulare viteza ventilator Da Timer oprire/pornire Da Filtru aer Da Putere la încălzire - maxim 12,7 kW Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 34 Putere la răcire - maxim 12,3 kW Diapazonul temperaturilor de funcționare, incalzire, °C min -15... max +24 Suporturi: Traseu frigorific 10 m.l. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.). Conectarea la panoul electric(cablu 20 m.l.). Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>
Lotul II - Aparat de aer condiționat (Sala festiva blocul 6)					
Aparat de aer condiționat - inverter	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Caracteristici generale: Producător: Brand Name Internațional Putere, BTU 24000 Clasă energoefficiența A++ Hladagent R32 Diametru conexiunii, inch 1/4-5/8 Dimensiune bloc intern, mm 1135X328X247 (+/-2)</p>	<p>Caracteristici generale: Producător: KANION Putere, BTU 24000 Clasă energoefficiența A++/A+++ Hladagent R32 Diametru conexiunii, inch 1/4-5/8 Dimensiune bloc intern, mm 1135X328X247 (+/-2)</p>

			<p>Dimensiune bloc extern, mm 958X660X402 (+/-2) Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire °C min -15...max +43 Capacitate de încălzire la, °C min -22...max +24 Putere la răcire – maxim 7,1 kW Consum en. electrică la răcire - maxim 2,0 kW</p> <p>Putere la încălzire - maxim 7,8 kW Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,0 kW Debit de aer, m³/h - 1250/1100/1000(+/-2) Nivel zgomot, dB - 48/44/41/40 (+/-2) Suporturi: Traseu frigorific 5 m.l.. Conductele pe interior se instaleaza în canal cablul. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.) Conectarea la panoul electric. Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	<p>Dimensiune bloc extern, mm 958X660X402 (+/-2) Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire °C min -15...max +43 Capacitate de încălzire la, °C min -22...max +24 Putere la răcire – maxim 7,1 kW Consum en. electrică la răcire - maxim 2,0 kW</p> <p>Putere la încălzire - maxim 7,8 kW Consum en. electrică la încălzire - maxim 2,0 kW Debit de aer, m³/h 1250/1100/1000(+/-2) Nivel zgomot, dB - 48/44/41/40 (+/-2) Suporturi: Traseu frigorific 5 m.l.. Conductele pe interior se instaleaza în canal cablul. Țevile de scurgere pentru condensul să fie instalate până la etajul 1 (7,5 m.l.) Conectarea la panoul electric. Furnizorul va efectua măsurări preventive. Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Garanție: 36 luni</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1728562657680 din 10.10,2024

Obiectul de achiziției: Aparatelor de aer condiționat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul I - Aparate de aer condiționat CITT										
39717200-3	Aparat de aer condiționat caseta	buc	1	37000,00	44400,00	37000,00	44400,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice. Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor vor fi efectuate din partea Prestătorului.	MD81TRPCCW5184 30G00023AA	
39717200-3	Aparat de aer condiționat caseta	buc	1	42000,00	50400,00	42000,00	50400,00		MD81TRPCCW5184 30G00023AA	
Total lotul 1						79000,00	94800,00			
Lotul II - Aparat de aer condiționat (Sala festiva blocul 6)										
39717200-3	Aparat de aer condiționat - inverter	buc	1	19000,00	22800,00	19000,00	22800,00	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice. Livrarea, transportarea, descărcarea și instalarea bunurilor vor fi efectuate din partea Prestătorului.	MD03ML000000022 519211717	
Total lotul 2						19000,00	22800,00			
TOTAL GENERAL						98000,00	117600,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53