

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001682-21

Data emiterii: 26 februarie 2021

Valabil pînă la: 26 februarie 2022

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) și accesorii, pentru tâmplărit;
clasa A: "GALAXY - 4 series", "GALAXY - 7 series";
clasa B: "GALAXY - 5 series", "GALAXY - 6 series",
"GALAXY - 8 series" și "MILLENIUM".

Contract Nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "Миропласт", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.5; 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 913 din 25.02.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 034/13 din 25.02.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 28 din 25.02.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 29 din 25.02.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

Seria V № 000455



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001815-21

Data emiterii: 21 septembrie 2021

Valabil până la: 21 septembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din fibre minerale pentru tavane suspendate.

Contract fn din 01.01.2018 cu "China Top Building Materials International Co." Ltd., China.

Codul NCM

6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 13964:2015.

PRODUCĂTOR

"China Top Building Materials International Co." Ltd., China.

Codul țării

CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1044 din 21.09.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Certificat Nr. IN-SH-6204-10164-1 DIN 18.09.2019, eliberat de SGS-CSTC Standards Tehnical Services Co. Ltd., filiala Shanghai, membru SGS Group SA, Elveția. Raport de încercări Nr. 060/3 din 17.09.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Corectare (CIEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LI-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V N° 000645



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001836-21

Data emiterii: 02 noiembrie 2021

Valabil pînă la: 02 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Structură și accesorii din oțel pentru montarea tavanelor suspendate.

Contract f/n din 01.01.2015 cu "China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.

Codul NCM
7308

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 13964.2015.

PRODUCĂTOR

"China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,

bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1056 din 01.11.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Certificat Nr. IN-SH-6204-10164-1 DIN 18.09.2019, eliberat de SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd., filiala Shanghai, membru SGS Group SA, Elveția; Raport de încercări Nr. 071/3 din 29.10.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LI-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V N-000664



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001837-21

Data emiterii: 02 noiembrie 2021

Valabil până la: 02 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din ipsos pentru tavane suspendate.

Contract f/n din 01.01.2015 cu "China Top Building Materials International Corp.", China.

Codul NCM
6809

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 13964:2015.

PRODUCĂTOR

"China Top Building Materials International Corp.", China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ștefan cel Mare, 64-24, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1056 din 01.11.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Certificat Nr. 20SH306410902 DIN 03.02.2020, eliberat de APPLUS QUALITY INSPECTION Co., Ltd, filiala Shanghai, membru Applus Corp, Spania; Raport de încercări Nr. 071/2 din 29.10.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. L1-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V N° 000663



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001813-21

Data emiterii: 10 septembrie 2021

Valabil până la: 10 septembrie 2022

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplărie,
marca comercială "BROKELMAN".

Contract Nr. 1812-01 din 18.12.2018 cu ООО "Викналэнд", Ucraina.

Codul NMMD
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

ООО "Викналэнд", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. Bucuriei, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1028 din 09.09.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 052/4 din 23.08.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 052/3 din 23.08.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Seria V № 000642



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări Nr. 052/4 din 23.08.2021

Agentul economic	Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. str. Bucuriei, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Solicitant	OC CertMatCon
Denumirea produsului	Profil din clorură de polivinil (PVC) pentru tîmplării, marca comercială " BROKELMAN"
Producător	ООО "Викналенд", Ucraina.
Documente de însoțire	Cererea nr. 052 din 21.08.2021, Act de eșantionare Nr. 1028 /1 din 20.08.2021, program de încercări de la OC CertMatCon. Guțu Maria-Expert OC CertMatCon.
Prezentat de către	1,0 kg
Cantitatea/masa probei	052-4
Numărul de laborator al probei	21.08.2021
Data receptiei	23.08.2021
Data încercărilor	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.
Documente normative	Certificare.
Scopul încercărilor	U=73%, T= 23.4 C°
Condițiile de încercare	Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Echipamentul folosit pentru încercări	Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE-Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.97
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	0.86
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	186.3	93.5
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	17.7	8.49

Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări



Chirillov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 052/3 din 23.08.2021

Agent economic: Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. str. Bucuriei, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova

Denumirea/descrierea probei: Profil din clorură de polivinil (PVC), 5 camere, marca comercială "BROKELMAN" - Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°.

Producător: ООО "Викналэнд", Ucraina.

Locul de eșantionare a probei: str. str. Bucuriei, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 1028 din 20.08.2021

Documentul normativ privind eșantionarea: SM EN 514:2018

Prezentat de către: Guțu Maria - expert OC „CertMatCon” SRL,

Scopul încercărilor: Certificare

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 052-3 din 21.08.2021

Locul efectuării încercării: CÎEC din cadru «CertMatCon» S.R.L, str. Feredeului, 12, mun. Chișinău.

Perioada efectuării încercării: 23.08.2021

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 514:2018 pct. 8.3

Documentul normativ – cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016 pct. 5.10.3

Echipamentul folosit pentru încercări: Stend universal, И 645 МА (Protocol № 101 din 09.09.2020);
Dinamometru, ДОСМ 3- 0,2, № 492 (CE- nr. MD 10 3.2-740/2020 din 07.08.2020);
Rigla metalică cu 2 scări gradate nr. 8 (CE -MD 10 3.5 - 409/2020 din 14.08.2020);
Măsurări terminale de unghi echer de verificat tip VII, nr. 43 (BVM Nr. 2.3.4.52 – 2271 din 02.07.2020).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 22
Umeditatea relativă a aerului 71



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 026 din 15.07.2021


REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor (metoda de încercare)	U/m	DN metoda de încercare	Cerințe conform SM EN 12608- 1:2016	Indicii σ_c			
					Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vîrfului de colț	N/mm ²	SM EN 514:2018 pct. 8.3	Minim ≥ 35	39,92	40,12	40,23	40,09

Declarație de conformitate,
conformitate cu cerințele DN:

Îmbinările de colț din profil PVC, 5 camere, marca comercială
"BROKELMAN" – ООО "Викналэнд", Ucraina, sudate de Î.C.S.
"VIKNOGRAD" S.R.L., corespund cerințelor SM EN 12608-
1:2016 pct. 5.10.3

Executor încercări



Chirillov Aliona

/nume, prenume/


/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/