

# Laborator teste

## RAPORT DE

## TEST FIZIC



R-Tech

Rue de Mons 3 – B-4000 Liège – Belgium  
 Tel.: +32 4 224 71 40 – Fax: +32 4 224 25 90  
 Membră a Schröder Group

**Subiect:** AXIA 2.2 / 48 LEDuri @ 1000 mA, echipat cu LuCo P7 & Senzor PIR

Eșantion nr.: P-E16117

**Scopul testului:** Test nivel etanșeitate IP66, conform standardului IEC/EN 60598-1

**Observații:**

Test solicitat nr.: P-D16173

Document nr.: P-F15100

### **CONDITII TESTARE:**

**Operator:** BOMBIL Patrick

AXIA 2.2 echipat cu

- LuCo P7
- Priză Nema
- Senzor PIR

**Precondiționare:** test de rezistență

| Test                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rezultat                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IP6X :</b><br>-Aparat de iluminat pornit până la T° stabil<br>-Talc în suspensie<br>-După 1', aparatul este închis<br>-Talc timp de 3 ore                                                                                                                                 | VALIDAT, nimic neobisnuit. |
| <b>IPX6 :</b> - Aparat de iluminat pornit până la T° stabil<br>- Aparat de iluminat închis și pulverizare imediată cu jet de apă<br>- Furtun cu diametrul de 12,5 mm<br>-Presiunea apei: 1 kg/cm <sup>2</sup><br>-Distanța de pulverizare: 3 m<br>-Durata testului: 3 minute | VALIDAT, nimic neobisnuit. |

### **CONCLUZII:**



AXIA 2.2 / 48 LEDuri @ 1A, echipat cu LuCo P7 & senzor PIR satisface cerintele nivelului IP66, conform Standardului IEC/EN 60598-1.

Duplicat pentru: Mr M.

Thijs LAB 09/03/2016

L. Maghe

[semnătură indescifrabilă]

//P-16CR173