

ORGANISM DE CERTIFICARE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 019 11 A000701-15

Data emiterii: 02 septembrie 2015

Valabil pînă la: 01 septembrie 2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD

2520

**Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări de construcții M20 - M50
în asortiment conform anexa nr.2**

Fabricat conform SM 262:2005

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RT cu privire la produsele pentru construcții HG nr.226 din 29.02.2008

SM 262:2005 p.4.2.1.1, p.4.2.1.2, p.4.2.1.3, p.4.2.1.4, p.4.2.1.5, p.4.2.1.7, p.4.4, p.4.5.1, p.4.6, p.7.

RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" S.A.

Codul țării

MD

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, str. Petricani, 84

Baze de producere: RM, mun. Chișinău, str. Transnistria, 5/1
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

SOLICITANT

Producator

Codul IDNO

38622974

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr. 596/2, 596/3 din 10.07.2015 eliberate de CÎ din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS,
certificat de acreditare nr. CNA RM MOLDAC LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018,

Raportului de încercări nr. 2071 din 29.04.2015 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" ÎS,

certificat de acreditare nr. CNA RM MOLDAC LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2016;

Raport de evaluare a procesului de producere și raport de identificare a produsului din 11.06.2015
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr. 241-241/1

Evaluare de supraveghere o dată pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr 000701



Organismul de Certificare
de Conducătorul organismului



R. Scamina

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" ÎS. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



OCpr - 001



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000038-16

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil pînă 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a; MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM RM
321490000

Grunduri acrilice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 16 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600005791


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014;
Rapoarte de încercări Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, eliberat de LÎ S.A.
"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013; Aviz
sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de
acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs
conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare
L.Ș.



Melnic L.

Seria B № 000038



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



029

Nr. de înregistrare

000689

Data emiterii: 25 noiembrie 2015 Valabil pînă la: 25 noiembrie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md



PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din polistiren expandat marca PSB -15, PSB-25, PSB-35
fabricate conform GOST 15588-86
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
3921

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 15588-86 pct.2.5 tab. (1,4,5,6,7); RNI Nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "DAMALIO" S.R.L. MD 6827, rl. Iakoveni, s. Suruceni
Baza de producere - mun. Chișinău, str. Industrială, 5/1

SOLICITANT

Producătorul



Codul țării
MD

Codul IDNO
1006600061273

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.311-1 din 06.11.2015, eliberat de CÎ al ICȘP "TNMACOMPROIECT" S.A.
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2016;
Nr.048 din 19.11.2015, eliberat de L.Î. al "CERTMATCON" SRL, MD 2023, mun. Chișinău,
str. Uzinelor 9, of.15, certificat de acreditare Nr.LÎ -101 valabil pînă la 30.07.2019.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.154 din 23.11.2015, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL


INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs
conform legislației în vigoare.
Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+


003501

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 000689



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila „CVALIMETRITOT” SRL

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА		Код: ПК11-8.2.4-1
	№ <u>9509</u> от <u>12.06.2019</u>		Ред: 1
			Дата: 14.04.2016

**Портландцемент
ЦЕМ II / А-И 32,5 Б**

SM GOST 31108:2008

ГОСТ 31108:2003



Сертификат соответствия ОСрг-018 11 A1354-18

Сертификат соответствия № ГОСТ РМР.АО.41.27 10 57.48230

Партия №	<u>98</u>	Силос №	<u>4</u>
№ а/м	<u>NVS 980 / X 248 CA</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: известняк	%	6 - 20	18,8
Нормальная влажность цементного теста	%	Не регламент	26,4
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	18,7
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	49,7
Начало схватывания, не ранее	мин	75	170
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы (SO ₃) не более	%	3,5	2,31
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0077
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Могильникова Т.В.

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/IEC 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAС.
Сертификат аккредитации № LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1