

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	21014488	Data: 21.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea Ofertelor de Prețuri Deservirea aparatelor de aer condiționat	Cod CPV: 50800000-3

Cod CPV		Cantitatea (unități)	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă, Standarde de referință		Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Compartimentul	Conținutul serviciilor	
50800000-3	Deservirea aparatelor de aer condiționat	60	General	Verificarea: - Indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizatorului - Prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale - Îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizatorului - Indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă - Sistemului de monitorizare de la distanță	Conform cerințelor din specificatiile tehnice cerute de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
			Filtrele	Verificarea stării filtrelor și curățarea acestora - Schimbul filtrelor (în caz de necesitate)	
			Ventilatoarele unității interioare	Verificarea fixării ventilatorului și motorului - Curățarea grilelor	
			Evaporatorul	Curățarea evaporatorului - Verificarea stării platinelor evaporatorului - Verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator - Verificarea stării conductelor frigorifice	
			Umidifactorul	Verificarea cilindrului la depuneri de calcar și impurități - Curățarea cilindrului și a valvei de scurgere - Verificarea conductei de vapori - Testarea umidificatorului în lucru - Verificarea căilor de scurgere a umidificatorului - Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului - Verificarea tensiunii de alimentare	

			<p>Compresorul</p> <p>Verificarea rocordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/înregistrarea curenților de lucru și presiunilor (sub cooling și superheat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea scurgerii de freon și ulei, suplimentarea acestora în caz de necesitate - Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă și joasă 	
			<p>Condensator și altele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curățarea condensatorului - Verificarea electromotorului - Verificarea rulmenților - Verificarea racordurilor electrice - Testarea funcționării variatorului de turații - Verificarea fixării condensatorului de fundație - Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific - Verificarea fixării conductelor traseului frigorific - Verificarea și înregistrarea presiunii de absorbție și de comprimare - Testarea supapei de reglare termică - Testarea presostatelor - Testarea senzorilor 	
			<p>Alte cerințe</p> <p>-În cazul depistării defecțiunilor tehnice la unele condiționere, se va prezenta diagnosticul 3 complet pentru fiecare condiționer.</p>	

Semnat: /_____/

Nume: **ANDREI MOCANU**

Funcția în cadrul companiei: **Administrator**

Denumirea companiei: **S.R.L. „PLAI CLIMAT”**

L.Ș.