

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr <u>ocds-b3wdp1-MD-1692882411806 (21089940)</u> din 14.09. 2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Climatizor GREE BORA GWH09AAA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de	Sistem split de perete;- Capacitate/răcire BTU-9000;- Compresor – Inverter;- Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;- Capacitate de răcire . - 2500W;- Capacitatea de încălzire . - 2800W;- Consumul de energie pentru încălzire/răcire . - 777 W/781 W;- Eficiența energetică clasa-A+;EER -3,20; COP - 3,60; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) -	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	550/500/430/300; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43,- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24,- Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da cu indicatorul luminos a temeperaturii.Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- 48 luni	
1.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	MD	MD	Demontarea a 36 AAC existente	Demontarea a 36 AAC existente	
1.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2: Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Climatizor GREE BORA GWH12AAB inverter (12000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni	Sistem split de perete;- - Capacitate/răcire BTU-12000;- - Compresor – Inverter;- Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;- Capacitate de răcire. - 3200W;- Capacitatea de încălzire .- 3400W;- Consumul de energie pentru încălzire/răcire .- 941 W/997 W;- Eficiența energetică clasa-A+;EER-3,21; COP - 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) - 550/480/410/290; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43,- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24,- Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare-48 luni	
2.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	MD	MD	Demontarea 5 AAC existente	Demontarea 5 AAC existente	
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 3: Aparare de aer condiționat de birou 18 000 BTU						
3.1. Aparare de aer condiționat de birou 18 000 BTU	Climatizor GREE BORA GWH18AAD inverter (18000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU ; -Regimuri de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator -capacitate termică 18 000 BTU;	Sistem split de perete;- Capacitate/răcire BTU-18000;- Compresor – Inverter;- Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare,	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				-clasa de eficiență energetică nu mai mică de A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +55 °C -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32; R410A; -nivel de presiune acustică bloc -interior – nu mai mare de 19 dB -exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni	operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;- Capacitate de răcire . - 4600W;- Capacitatea de încălzire . - 5200W;- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1400 W/1430 W;- Eficiența energetică clasa-A++;EER -3,22; COP - 3,70; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C 15~43,- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 36 dB, exterior max – 54 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					instalare- 48 luni	
3.2.Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente	MD	MD	Demontarea a 4 AAC existente	Demontarea a 4 AAC existente	
3.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 -7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 -7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66