

Specificații tehnice:

Obiectul: ***Achiziționarea lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG (stație principală reglare gaze) și SRG (stație reglare gaze)***

Numărul: **CG-04L/2026**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 3:

nr. d/o	Denumirea obiectului, cu adresa deplina	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință (descriere a elementelor principale în construcția obiectului)
1	2	3
1	Sistem de telemetrie la SRG Corjova, r-nul Criuleni	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
2	Sistem de telemetrie la SRG Telița, r-nul Anenii Noi	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 1 senzor presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
3	Sistem de telemetrie la SRG Hirbovăț, r-nul Anenii Noi	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 1 senzor presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
4	Sistem de telemetrie la SRG Hirbovățul Nou, r-nul Anenii Noi	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 1 senzor presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
5	Sistem de telemetrie la SRG Răzeni 2, r-nul Ialoveni	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
6	Sistem de telemetrie la SRG Misovca, r-nul Ialoveni	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
7	Modernizarea sistemului actual de telemetrie cu 1 senzor la SRG Bălăbănești, r-nul Criuleni	Integrarea unui senzor adăugător la sistemul de telemetrie existent DTS GAZ T/M.
8	Modernizarea sistemului actual de telemetrie cu 1 senzor la SRG Mileștii Mici, r-nul Ialoveni	Integrarea unui senzor adăugător la sistemul de telemetrie existent DTS GAZ T/M.
9	Modernizarea sistemului actual de telemetrie cu 1 senzor la SRG Misovca, r-nul Ialoveni	Integrarea unui senzor adăugător la sistemul de telemetrie existent DTS GAZ T/M.
10	Modernizarea sistemului actual de telemetrie cu 1 senzor la SRG Ișnovăț, r-nul Criuleni	Integrarea unui senzor adăugător la sistemul de telemetrie existent DTS GAZ T/M.
11	Sistem de telemetrie la PRGD Gara, or. Fălești	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.

12	Sistem de telemetrie la PRG s. Chișcăreni, r-ul Singerei	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
13	Sistem de telemetrie la PRG s. Nicolaevca, r-ul Singerei	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
14	Sistem de telemetrie la PRG 60 or. Glodeni	Sistem de telemetrie pentru PRG tip dulap, cu alimentare de la acumulator încorporat Li-ion cu durată de lucru 12 luni de la o încărcare. Include încărcător tip PB-40-DTS.
15	Sistem de telemetrie la PRG 1 or. Rîșcani	Sistem de telemetrie pentru PRG tip dulap, cu alimentare de la acumulator încorporat Li-ion cu durată de lucru 12 luni de la o încărcare.
16	Sistem de telemetrie la PRG 74 or. Rîșcani	Sistem de telemetrie pentru PRG tip dulap, cu alimentare de la acumulator încorporat Li-ion cu durată de lucru 12 luni de la o încărcare.
17	Sistem de telemetrie la PRG 4 or. Bălți	Sistem de telemetrie pentru PRG tip dulap, cu alimentare de la acumulator încorporat Li-ion cu durată de lucru 12 luni de la o încărcare.
18	Sistem de telemetrie la PRG 221 or. Bălți	Sistem de telemetrie pentru PRG tip dulap, cu alimentare de la acumulator încorporat Li-ion cu durată de lucru 12 luni de la o încărcare. Include încărcător tip PB-40-DTS.
19	Sistem de telemetrie la SRG s. Nemteni, r-nul Hincesti	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.
20	Sistem de telemetrie la SRG s. Voinescu, r-nul Hincesti	Sistem de telemetrie DTS GAZ T/M dotat cu 2 senzori presiune gaze și senzor deschidere ușă. Sursa de alimentare – baterie solară.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: AGACHI Vadim

În calitate de: Director

Ofertantul: Technology System SRL