

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1571395505287							
Denumirea procedurii de achiziție: COP - achiziționarea unui ascensor nou pentru pasageri bolnavi, lucrări de demontare a ascensorului vechi, elaborarea proiectului, montarea, reglarea și punerea în funcțiune a ascensorului nou							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45111300-1	Lucrări de demontare a ascensorului vechi	AS-500/4				Deviz de cheltuieli forma 7,5,3	
45313100-5	Lucrări de montare a ascensorului nou	AEP-1000-1.0 /4				Deviz de cheltuieli forma 7,5,3	
42416100-6	Ascensor electric cu camera de mașini la 4 stații, cu capacitatea de 1000 kg	AEP-1000-1.0 /4	Moldova	SRL „Baslift”	Parametrii tehnici ai ascensorului AP-1000-1.0 (cu permiterea transportării obligatoriu a brancardelor) • Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 4 stații, 5 uși de acces, • Cabina cu trecere, trecerea la I stație, • cu cameră de mecanisme (CM), • troliu fără reductor , • panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, • cabina- dimensiunile minime: lățimea - 1250 mm, lungimea - 2200 mm, înălțimea – 2100 mm • Balustrada din oțel inoxidabil, • Oglindă ,	Ascensor pentru pasageri 1000 kg, la 4 stații, 5 uși de acces, trecerea la prima stație, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Podul- inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ, ușile cabinei echipate cu fotobarie și cu deschidere automată, podeaua din marmură artificială, ușile puțului din inox decorativ la toate stațiile, cu dimensiunile 1000*2000mm, înramarea ușilor puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile, balustrada din oțel inoxidabil,	EN 81-20:2015, EN 81-50:2015

					• Panou de comandă în cabină cu display LCD, • Legătură telefonică în cabină (GSM) • Pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ, • Podul cabinei - inox oglindă, • Podeaua din marmoră artificială • Ușile puțului din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile cu dimensiunile 1100*2000 mm • Înălțarea ușilor puțului (откос) din oțel inoxidabil la toate stațiile, • Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, în caz de pană electrică cabina ajunge la stația următoare și deschide ușile cabinei pentru evacuarea pasagerilor automat, • Buton de chemare cu antivandal incorporat, cu sistemă limitată de acces a apelului ascensorului, • Display LSD la fiecare etaj, • Ventilare forțată în cabină, • viteza 1 m/s, • ușile cabinei echipate cu fotobarier și cu deschidere automată acționată de motor electric cu convertor de frecvență, • dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei.	oglină, panou de comandă în cabină cu display LCD, legătură telefonică în cabină, sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS pentru evacuarea automată a pasagerilor în caz de pană electrică, butoane de chemare antivandal incorporat, cu sistem limitat de acces a apelului ascensorului, display LCD la fiecare etaj, ventilare forțată în cabină, viteza de mișcare - 1 m/s, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, dimensiunile cabinei – lățimea 1250 mm, lungimea- 2200 mm, înălțimea – 2150 mm,	
--	--	--	--	--	---	---	--

Numele: Ion Stanciu
 În calitate de: Director
 Ofertantul: ÎMS „Liftservice”
 Adresa: str. Transnistria, 10