

ACT

privind confirmarea deținerii de laboratoare proprii

Data: 29.11.2018

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1542354791519

Către: LICEUL-INTERNAT REPUBLICAN DE MUZICA CIPRIAN PORUMBESCU

Subsemnatul, Constantin Gherghișan reprezentant împuternicit al SRL HIPERTEH în calitate de

(denumirea operatorului economic)

oferant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. SRL HIPERTEH deține de contract de colaborare Nr.04/1 din 04.04.2018 cu Laborator central în construcții al SRL „Fistfog”. Copia contractului este anexată.
2. SRL HIPERTEH deține de contract de colaborare Nr.18 din 30.01.2018 cu Institutul de Cercetări Științifice în Construcții. Copia contractului este anexată.

Data completării: 29.11.2018

Semnat: _____

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Raport de încercări	
	Nr. <u>06/c-1</u> din <u>25.04.2018</u>	

Laboratorul de Încercări în Construcții
MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.: 23-81-12

Solicitant SRL „HIPERTEH”

Pentru încercări sînt prezentate eșantioanele (probele) de bloc pentru fereastră din profil PVC cu geam termopan și îmbinări de colț produse de SRL „Hiperteh”, mun. Chișinău, str. Petricani, 88/8

În conformitate cu GOST 30674-99

Data primirii eșantioanelor 23.04.2018

Începutul încercărilor 23.04.2018

Data terminării încercărilor 25.04.2018

Scopul încercărilor pentru certificare

Descrierea și identificarea obiectului supus încercării mostrele îmbinate în colț terminale cu latura de 250 mm din profil PVC „МОДЕЛИАН” cu 5 camere și bloc de fereastră cu geam termopan tip 4M_I-16-4M_I

Număr de bucăți 1 bloc de fereastră, 6 îmbinări de fereastră

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări în Construcții al SRL „FISTFOG”

Eșantioanele (probele) sînt prezentate pe baza act de prelevare Nr. 09/1211-P din 21.04.18

Aparatura, utilaj de încercări și utilaj nestandard instalație pentru determinarea rezistenței termice (termometru termoelectric $U=0,5^{\circ}\text{C}$, traducator de conductibilitate termică $U=0,4$, multimetru digital $U=8,5\mu\text{V}$), cronometru mecanic „COII np-2a-3-000” (Nr.2716, v.d.=0,2 sec, $U=0,33$ sec), instalație pentru încercări cu dinamometru DPU-05-2 (Nr.3135, $U=0,01$ %), riglă metalică (v.d.=1 mm, Nr.14, $U=0,06$ mm), panglică (v.d.=1 mm, Nr.12, $U=0,5\text{mm}+2\times 10^{-5}$).

1. Rezultatele încercărilor se referă la mostrele încercate.
2. Prezentul raport de încercări nu poate fi retipărit parțial sau integral fără acordul laboratorului de încercări.
3. După necisitate laboratorul eliberează rezultatele încercărilor luînd în considerație incertitudinea extinsă, cînd $P=95\%$, $k=2$.

Condițiile de executare a încercărilor:

Temperatura aerului 17°C


Umeditatea relativă 57÷59%

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR*bloc de fereastră și îmbinări de colț pentru uși și ferestre din profil PVC „МОДЕЛИАН” cu 5 camere*

Nr. crt.	Informația despre eșantioane Denumirea indicilor	DN la cerințele tehnice, Nr.cap.	DN la metodele de încercări, Nr.cap.	Unitatea de măsură	Cerințele DN	Notăție reală a indicilor
1	Rezistența la transfer de căldură a blocului de fereastră	GOST 30674-99 p.5.3.1	GOST 26602.1-99	$\frac{m^2 \cdot ^\circ C}{W}$	min 0,350	0,357
2	Rezistența îmbinărilor de colț terminale mostre din tocuri de ferestre din profil PVC cu 5 camere, forma „L” întreținerea sub sarcină 3 minute pentru fiecare treaptă	GOST 30674-99 p.5.3.3	GOST 30674-99 p.7.2.6 schema „A”	N	min 800	1500 1600 1500
3	Rezistența îmbinărilor de colț, mostre din canate de fereastră din profil PVC cu 5 camere, forma „Z” reținerea 3 minute per treaptă	GOST 30674-99 p.5.3.3	GOST 30674 -99 p.7.2.6 schema „A”	N	min 800	1500 1500 1400
Concluzii: Rezultatele încercărilor corespund cerințelor GOST 30970-2002 p.4.3.2 și GOST 30674-1999 p.5.3.1 și p.5.3.3.						

Șef de laborator

Executanții



V.V. Josan

V.V. Josan

Adresa de destinație:

1 ex. – LCC „FISTFOG” SRL

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Raport de încercări	
	Nr. <u>06/c-2</u> din <u>25.04.2018</u>	

Laboratorul de Încercări în Construcții
MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.: 23-81-12

Solicitant SRL „HIPERTEH”

Pentru încercări sînt prezentate eșantioanele (probele) de îmbinări de colț terminale pentru uși sudate, din profil PVC, producătorul SRL „Hiperteh”, mun. Chișinău, str. Petricani, 88/8

În conformitate cu GOST 30970-2002

Data primirii eșantioanelor 23.04.2018

Începutul încercărilor 23.04.2018

Data terminării încercărilor 25.04.2018

Scopul încercărilor pentru certificare

Descrierea și identificarea obiectului supus încercării mostre cu latura de 250 mm, din profil PVC „МОДЕЛІАН” cu 3 și 5 camere, sudate

Număr de bucăți 6 bucăți

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări în Construcții al SRL „FISTFOG”

Eșantioanele (probele) sînt prezentate pe baza act de prelevare Nr. 09/1211-P din 21.04.18

Aparatura, utilaj de încercări și utilaj nestandard instalație pentru încercări cu dinamometru DPU-05-2 (Nr.3135, U=0,01 %), riglă metalică (v.d.=1 mm, Nr.14, U=0,06 mm), cronometru mecanic „COII np-2a-3-000” (Nr. 2716, v.d.=0,2s, U=0,33s).

1. Rezultatele încercărilor se referă la mostrele încercate.
2. Prezentul raport de încercări nu poate fi retipărit parțial sau integral fără acordul laboratorului de încercări.
3. După necesitate laboratorul eliberează rezultatele încercărilor luînd în considerație incertitudinea extinsă, cînd P=95%, k=2.

Condițiile de executare a încercărilor:

Temperatura aerului 17°C


Umeditatea relativă 57÷59%

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR*mostrele îmbinate în colț terminale din profil PVC „MOHEJAH” cu 3 și 5 camere, sudate*

Nr. crt.	Informația despre eșantioane Denumirea indicilor	DN la cerințele tehnice, Nr.cap.	DN la metodele de încercări, Nr.cap.	Unitatea de măsură	Cerințele DN	Notație reală a indicilor
1	Rezistența îmbinărilor de colț terminale pentru uși din profil PVC, sudate:					
	An „a” mostre din tocuri de ușă din profil PVC cu 5 camere, forma „L” întreținerea sub sarcină 5 minute pentru fiecare treaptă	GOST 30970-2002 p.4.3.2	GOST 30970 p.6.2.6 schema „A”	N	min 800	1500 1500 1500
	An „b” mostre din canatele de ușă din profil cu 3 camere, forma „T” întreținerea sub sarcină 5 minute pentru fiecare treaptă	GOST 30970-2002 p.4.3.2	GOST 30970 p.6.2.6 schema „A”	N	min 1000	2500 2400 2500
Concluzii: Rezultatele încercărilor corespund cerințelor GOST 30970-2002 p.4.3.2.						

Șef de laborator

Executanții



V.V. Josan

V.V. Josan

Adresa de destinare:

1 ex. - LCC „FISTFOG” SRL

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Raport de încercări	
	Nr. <u>06/c-3</u> din <u>25.04.2018</u>	

Laboratorul de Încercări în Construcții
MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.: 23-81-12

Solicitant SRL „HIPERTEH”

Pentru încercări sînt prezentate eșantioanele (probele) de îmbinări de colț terminale pentru ferestre din aliaje de aluminiu, producătorul SRL „Hiperteh”, mun. Chișinău, str. Petricani, 88/8

În conformitate cu GOST 21519-2003

Data primirii eșantioanelor 23.04.2018

Începutul încercărilor 23.04.2018

Data terminării încercărilor 25.04.2018

Scopul încercărilor pentru certificare

Descrierea și identificarea obiectului supus încercării mostre cu latura de 250 mm, din aliaje de aluminiu „ASISTAL” cu 1 camera

Număr de bucăți 3 bucăți

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări în Construcții al SRL „FISTFOG”

Eșantioanele (probele) sînt prezentate pe baza act de prelevare Nr. 09/1211-P din 21.04.18

Aparatura, utilaj de încercări și utilaj nestandard instalație pentru încercări cu dinamometru DPU-05-2 (Nr.3135, $U=0,01\%$), riglă metalică (v.d.=1 mm, Nr.14, $U=0,06\text{ mm}$), cronometru mecanic „COII np-2a-3-000” (Nr. 2716, v.d.=0,2s, $U=0,33s$).

1. Rezultatele încercărilor se referă la mostrele încercate.
2. Prezentul raport de încercări nu poate fi retipărit parțial sau integral fără acordul laboratorului de încercări.
3. După necesitate laboratorul eliberează rezultatele încercărilor luînd în considerație incertitudinea extinsă cînd $P=95\%$, $k=2$.

Condițiile de executare a încercărilor:

Temperatura aerului 17°C

Umiditatea relativă 57÷59%

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR*mostrele îmbinate de colț terminale din aliaje de aluminiu „ASISTAL”*

Nr. crt.	Informația despre eșantioane Denumirea indicilor	DN la cerințele tehnice, Nr.cap.	DN la metodele de încercări, Nr.cap.	Unitatea de măsură	Cerințele DN	Notație reală a indicilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezistența îmbinărilor de colț terminale din tocuri de ferestre din aliaje de aluminiu, forma „L”	GOST 21519-2003 p.4.3.3	GOST 21519-2003 p.6.3.10	N	min 560	corespunde


Concluzii: Rezultatele încercărilor corespund cerințelor GOST 21519-2003 p.4.3.3.

Șef de laborator

V.V. Josan

Executanții

V.V. Josan



Adresa de destinare:

1 ex. – LCC „FISTFOG” SRL

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Contract de prestări servicii Nr. 04/1 din 04.04.2018	Cod: CPS-4.4-1
		Ediția: 1
		Data: 20.01.2010
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată **"FISTFOG"**, numit în continuare "Executor", reprezentat legal prin **Josan Vladimir** – director pe de o parte, ce activează în baza statutului și **SRL „HIPERTEH"**, reprezentat legal prin **Constantin Gherghisan** – administrator pe de altă parte, numit pe parcurs "Beneficiar" ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului


- 1.1. "Beneficiarul" solicită, iar "Executorul" își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”**.
- 1.2. "Beneficiarul" pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă "Executorului" următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții**.

2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Termenul îndeplinirii volumului de lucrări pînă în **30.12.2022**.
- 2.2. În cazul cînd "Beneficiarul" tărăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2 termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

- 3.1. "Executorul" anunță "Beneficiarul" despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.
- 3.2. În cazul cînd "Beneficiarul" nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, "Executorul" îl îndeplinește de sinestătător.



4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor constituie **conform actelor lucrărilor efectuate**.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început **100 %** din costul lucrărilor.
- 4.3. Decontarea părții rămase pentru lucrările îndeplinite va fi efectuată de "Beneficiar" în termen de 3 zile după semnarea actului de primire.
- 4.4. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indeferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în Judecătoria Economică.

6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25
c/f 1003600151791
SA "Mobiasbanca Groupe Societe Generale"
c/b MOBBMD22
c/i MD39MO2224ASV89817117100
Tel/Fax: (+373-22) 23-81-12 / 24-29-32
fistfog@mail.ru
TVA 0606685

Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „HIPERTEH”
mun. Chișinău str. Pușkin, 44, of. 18
c/f 1003600080897
BC "Moldova - Agroindbank" SA, fil. 1
c/i MD38AG000002251551021007
c/b AGRNMD2X885
Tel/Fax: (+373-22) 31-73-08, mob: 069270422
hiperteh@mail.ru
TVA 0606372

Semnătura:



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,,Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL,,Hiperteh”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Pușkin 44 of.18

c/f: 1003600080897 cod TVA: 0606372

IBAN: MD38AG000002251551021007

BC,,Moldova-Agroindbank”SA fil.1

AGRNMD2X885 (tel: 0/22/24-04-25)

reprezentat de Director **Constantin Gherghișan**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.06.2015.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



BENEFICIAR:

Director



C. Gherghișan