

CUI: RO16924229, Nr. reg. com.: J30/1208/2004
 Str. Principala, nr. 43, MEDIESU AURIT, Jud: SATU MARE
 Punct de lucru 1: CLUJ-NAPOCA, Str. Becas, nr. 2
 Punct de lucru 2: CIMPIA-TURZII, Str. Laminoristilor, nr. 145 B
 BCR: RO83 RNCB 0301 1230 6701 0001
 ING BANK: RO66 INGB 0000 9999 0481 8586



Verificarea	Caracteristici determinate	Standardul de încercări	Valori Declarate (rezultate încercări)	Nivel de performanță	UM
Verificare la preslune internă	Preslune aplicata 24H	SR EN 12285-2:2005 pct.5	2	2	bar
Verificare rezistență mecanică și stabilitate	Diametrul nominal exterior al rezervorului	SR EN 12285-2:2005/pct.4.3.6.1	1906	1900	mm
	Grosime nominală virolă		3,15	3	
Verificare tipuri de îmbinări sudate	Tipuri de suduri	SR EN 12285-2:2005/pct.4.11.3. și tab.8	Conf. RI 16.05.449	SR EN 12285-2:2005/pct.4.11.3 și tab.8	-
Verificarea dimensiunilor gurilor de vizitare	-diametrul interior al gurii de vizitare	SR EN 12285-2:2005/pct.4.6	395	450	mm
	-grosimea virolei corpului gurii de vizitare		3,19	3	mm
	-diametrul capacului		487	508	mm
	-diametrul de pozare al suruburilor de fixare a capacului		435	476	mm
	-diametrul găurilor pentru suruburi		9,8	11	mm
	-grosimea flanșei și capacului		2,98	3	mm
	-filet		M8x30	M8x30	mm
	-nr. șuruburi		15	15	Buc.
Verificarea numărului urechilor de ridicare	Nr. Urechi ridicare	SR EN 12285-2:2005/pct.4.10	1	1	Buc.
Clasificare pentru reacția la foc acoperire cu vopsea de protecție	Clasificare conform Raport de încercări nr.44717/23.11.2017 CNSIPC București pentru vopsea și Raportul de clasificare, nr. 17083/29.11.2017 CNSIPC București în conformitate cu SR EN 13501-1 + A1:2010		A2 s1 d0		

Notă: Determinările au fost făcute pe un rezervor cu capacitatea de 9 mc.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările
 ICECON TEST, Șos. Pantelimon, nr.266, sector 2 București
 CNSIPC, Bdul Ferdinand I, nr.139, sector 2 București

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mihai Moldovan
 Administrator

Cluj-Napoca



RIR CERTIFICATION ACCREDITED
 Certificate number 1147
 ISO 9001, 14001, 45001



[Handwritten signature]



Str. Becas nr. 2 Cluj Napoca, Cluj Napoca, RO
 Tel: +40 264 440 446 Fax: +40 264 819 624
 E-mail: eurial.com.ro www.eurial.com.ro

CUI: RO16924229, Nr. reg. com.: J30/1208/2004
Str. Principala, nr. 43, MEDIESU AURIT, Jud: SATU MARE
Punct de lucru 1: CLUJ-NAPOCA, Str. Becas, nr. 2
Punct de lucru 2: CIMPIA-TURZII, Str. Laminoristilor, nr. 145 B
BCR: RO83 RNCB 0301 1230 6701 0001
ING BANK: RO66 INGB 0000 9999 0481 8586



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** REZERVOR METALIC, CILINDRIC, ORIZONTAL, CU PERETE SIMPLU SAU DUBLU ȘI CUVĂ DE RETENȚIE, CU UNUL SAU MAI MULTE COMPARTIMENTE ȘI CAPACITATEA ÎNTRE 0,5 ȘI 50 mc
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** SERIA ERL 4437
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:** Rezervorul metalic, cilindric, orizontal, cu perete simplu sau dublu și cuvă re retenție, cu unul sau mai multe compartimente și capacitatea cuprinsă între 0,5 și 50 mc, este utilizat pentru stocarea și livrarea combustibililor Diesel, de tipul celor permisi, enumerați mai jos.

Tipuri de fluide

Fluide permise:

- combustibil Diesel (temperatura de aprindere min. 55°C, conform cu SR EN 590+AC:2017)
- combustibil Benzina (temperatura de aprindere min. 62°C, conform cu SR EN 228+AC:2017), cu dotare corespunzătoare (echipare sistem recuperare vapori)

Fluide interzise:

- Orice combustibil lichid cu un punct de arpingere între 55°C – 65°C care atunci când este supus unui test de distilare fracțională prezintă mai mult distilat decât 2% la 150°
 - Solvenți
 - Apă potabilă
 - Produse diverse corozive
 - Lichide alimentare
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
SC EURIAL SRL, ROMANIA, MEDIEȘU AURIT, STR. PRINCIPALA, NR.43, JUD. SATU MARE, TEL. 0264 440 446, FAX. 0364 819 624

5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** -
SC EURIAL SRL, ROMANIA, MEDIEȘU AURIT, STR. PRINCIPALA, NR.43,
JUD. SATU MARE, TEL. 0264 440 446, FAX: 0364 819 6246.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-05/3746-2018

